

# #112578#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО  
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград  
Номер абонента 4306  
Порядковый номер 8174  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 11064  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	3,562	0	107,04	0	0	104,697	0	0	24	0	16384	0	69,8	35,4	30	0,39	0,24	0,5	6
21.12.2024	4,132	0	124,31	0	0	121,523	0	0	24	0	16384	0	70,7	36,6	30	0,38	0,24	0,5	2,8
22.12.2024	4,017	0	118,68	0	0	116,01	0	0	24	0	16384	0	70,9	36	30	0,39	0,25	0,5	4,4
23.12.2024	3,87	0	114,01	0	0	111,441	0	0	24	0	16384	0	70,9	35,8	30	0,38	0,24	0,5	4,2
24.12.2024	4,879	0	139,49	0	0	136,003	0	0	24	0	16384	0	75,1	37,8	30	0,38	0,24	0,5	1,8
25.12.2024	4,481	0	131,83	0	0	128,676	0	0	24	0	16384	0	73,3	37,8	30	0,38	0,24	0,5	2,1
26.12.2024	4,664	0	145,67	0	0	142,376	0	0	24	0	16384	0	71	37,3	30	0,37	0,24	0,5	3,8
27.12.2024	4,232	0	128,92	0	0	126,067	0	0	24	0	16384	0	70,2	35,9	30	0,38	0,24	0,5	5,3
28.12.2024	4,095	0	125,271	0	0	122,59	0	0	24	0	16384	0	68,9	35,5	30	0,37	0,24	0,5	4,3
29.12.2024	4,079	0	118,14	0	0	115,469	0	0	24	0	16384	0	71	35,7	30	0,39	0,24	0,5	3,9
30.12.2024	4,444	0	136,84	0	0	133,803	0	0	24	0	16384	0	70,3	36,4	30	0,38	0,24	0,5	4,8
31.12.2024	3,888	0	118,09	0	0	115,5	0	0	24	0	16384	0	69,9	35,8	30	0,38	0,24	0,5	5,5
01.01.2025	4,055	0	124,19	0	0	121,446	0	0	24	0	16384	0	70,2	36,2	30	0,38	0,25	0,5	4,2
02.01.2025	5,596	0	165,191	0	0	161,278	0	0	24	0	16384	0	72,8	37	30	0,37	0,25	0,5	4
03.01.2025	6,773	0	187,941	0	0	182,943	0	0	24	0	16384	0	77,7	39,8	30	0,36	0,25	0,5	-0,5
04.01.2025	7,656	0	210,841	0	0	205,06	0	0	24	0	16384	0	79,1	41,1	30	0,34	0,25	0,5	-0,9
05.01.2025	7,166	0	203,381	0	0	197,755	0	0	24	0	16384	0	79,5	42,3	30	0,34	0,25	0,5	-1,8
06.01.2025	6,449	0	185,161	0	0	180,195	0	0	24	0	16384	0	78,1	41,3	30	0,34	0,25	0,5	-1,4
07.01.2025	4,345	0	138,811	0	0	135,73	0	0	24	0	16384	0	70,3	37,6	30	0,37	0,24	0,5	4,9
08.01.2025	5,588	0	188,251	0	0	183,748	0	0	24	0	16384	0	73,2	41,7	30	0,35	0,24	0,5	2,3
09.01.2025	5,788	0	237,971	0	0	231,954	0	0	24	0	16384	0	75,5	51,5	30	0,33	0,24	0,5	0,7
10.01.2025	5,088	0	220,471	0	0	215,026	0	0	24	0	16384	0	74,5	52,6	30	0,33	0,24	0,5	-
11.01.2025	5,944	0	225,761	0	0	219,802	0	0	24	0	16384	0	77,4	51,5	30	0,33	0,25	0,5	-
12.01.2025	5,993	0	199,581	0	0	194,255	0	0	24	0	16384	0	77,9	46,3	30	0,34	0,24	0,5	-
13.01.2025	7,019	0	199,611	0	0	194,345	0	0	24	0	16384	0	77,3	41	30	0,31	0,24	0,5	-
14.01.2025	6,518	0	184,151	0	0	179,386	0	0	24	0	16384	0	76,5	40,1	30	0,31	0,25	0,5	-
15.01.2025	5,208	0	163,751	0	0	159,987	0	0	24	0	16384	0	71,6	38,6	30	0,33	0,24	0,5	-
16.01.2025	5,985	0	190,001	0	0	185,624	0	0	24	0	16384	0	71,7	39	30	0,31	0,24	0,5	-
17.01.2025	5,409	0	171,891	0	0	167,97	0	0	24	0	16384	0	71,3	38,3	30	0,34	0,24	0,5	-
18.01.2025	4,667	0	148,451	0	0	145,163	0	0	24	0	16384	0	70,2	37,4	30	0,35	0,24	0,5	-
19.01.2025	5,333	0	165,141	0	0	161,338	0	0	24	0	16384	0	71,7	38,2	30	0,34	0,25	0,5	-
20.01.2025	6,153	0	184,001	0	0	179,363	0	0	24	0	16384	0	75,4	40,6	30	0,32	0,24	0,5	-
Итого:	167,076	0	5202,84	0	0	5076,523	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	167,076																		

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
19.12.2024	1084,184	34237,418	0	0,011	33415,512	0	0,011	11798,92	744	0	0
20.01.2025	1251,258	39440,262	0	0,011	38492,031	0	0,011	12566,92	1512	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2025 7:38:42