

# #13010#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Европа-центр, ООО  
Адрес потребителя Театральная улица 30, Калининград  
Номер абонента 2670  
Порядковый номер 8135  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5010  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,944	0	59,275	0	0	58,088	0	0	24	0	0	0	66,4	50,4	0	0,43	0,4	0	-
22.07.2021	1,018	0	61,875	0	0	60,629	0	0	24	0	0	0	66,6	50,1	0	0,43	0,4	0	-
23.07.2021	1,004	0	61,375	0	0	60,149	0	0	24	0	0	0	66,4	50	0	0,43	0,4	0	-
24.07.2021	0,974	0	59,1	0	0	57,909	0	0	24	0	0	0	66,7	50,1	0	0,43	0,4	0	-
25.07.2021	0,952	0	59,65	0	0	58,45	0	0	24	0	0	0	66,6	50,5	0	0,42	0,4	0	-
26.07.2021	1,003	0	61,625	0	0	60,38	0	0	24	0	0	0	66,8	50,4	0	0,43	0,4	0	-
27.07.2021	0,976	0	62,025	0	0	60,784	0	0	24	0	0	0	66,4	50,6	0	0,43	0,4	0	-
28.07.2021	0,989	0	62,15	0	0	60,881	0	0	24	0	0	0	67,2	51,1	0	0,43	0,4	0	-
29.07.2021	1,031	0	66,075	0	0	64,731	0	0	24	0	0	0	67	51,4	0	0,43	0,4	0	-
30.07.2021	1,001	0	66,2	0	0	64,886	0	0	24	0	0	0	66,1	50,8	0	0,43	0,4	0	-
31.07.2021	1,036	0	67,95	0	0	66,583	0	0	24	0	0	0	66,6	51,3	0	0,44	0,4	0	-
01.08.2021	0,963	0	61,85	0	0	60,609	0	0	24	0	0	0	66,5	50,8	0	0,44	0,4	0	-
02.08.2021	0,982	0	62,725	0	0	61,467	0	0	24	0	0	0	66,5	50,7	0	0,44	0,4	0	-
03.08.2021	0,875	0	59,3	0	0	58,157	0	0	24	0	0	0	65,1	50,2	0	0,43	0,4	0	-
04.08.2021	0,106	0	25,05	0	0	24,587	0	0	8,77	15,25	1	32774	63,6	48,8	0	0,19	0,2	0	-
05.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	34,9	34,9	0	0,05	0,06	0	-	
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	31,1	31,9	0	0,04	0,06	0	-	
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	29,7	31,2	0	0,04	0,06	0	-	
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	29,2	30,5	0	0,04	0,05	0	-	
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	28,9	29,2	0	0,03	0,04	0	-	
10.08.2021	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	0,5	23,5	1	32770	28,7	28,6	0	0,04	0,05	0	-
11.08.2021	0	0	0,125	0	0	0,125	0	0	2,35	21,65	1	32770	28,7	28,5	0	0,05	0,06	0	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	28,7	28,4	0	0,18	0,2	0	-	
13.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	28	27,9	0	0,23	0,24	0	-	
14.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	27,5	28	0	0,24	0,25	0	-	
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	27,6	28,2	0	0,27	0,28	0	-	
16.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	27	28	0	0,26	0,28	0	-	
17.08.2021	0,14	0	33,55	0	0	33,161	0	0	7,27	16,73	1	32774	48,2	31,2	0	0,33	0,34	0	-
18.08.2021	0,838	0	82,2	0	0	80,553	0	0	24	0	0	2	66,4	51,6	0	0,4	0,37	0	-
19.08.2021	0,864	0	43,95	0	0	43,112	0	0	24	0	0	0	64,7	44,8	0	0,4	0,38	0	-
20.08.2021	0,96	0	51,3	0	0	50,3	0	0	24	0	0	0	65,5	46,1	0	0,4	0,38	0	-
Итого:	16,656	0	1107,375	0	0	1085,566	0	0	426,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,656																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 426,89

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2021	4839,766	199832,891	480	480	194969,75	480,674	480,674	30085,17	679,57	9072,78	64,43
20.08.2021	4856,425	200940,266	480	480	196055,312	480,674	480,674	30512,05	1106,45	9389,92	381,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2021 8:25:26