

#12984#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель	ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента	5132
Порядковый номер	1709
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31938
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2021	7,01	325,8	24	0	76,1	57,3	4
22.01.2021	6,27	237,5	24	0	76	52,4	4,3
23.01.2021	6,57	304,3	24	0	76	57,2	2,1
24.01.2021	5,16	367,9	24	128	76,1	63,7	2
25.01.2021	7,79	634,5	24	0	76,6	66,2	1,4
26.01.2021	8,33	427,4	24	0	77,7	60,7	1,5
27.01.2021	8,41	439,9	24	0	78,1	61,5	1,5
28.01.2021	9,68	631,3	24	0	77,8	64,2	-0,9
29.01.2021	10,14	538,9	24	0	83,2	66,6	-4,4
30.01.2021	8,71	424	24	0	82,4	64,3	-0,2
31.01.2021	8,55	418,4	24	0	82	64,2	0
01.02.2021	9,96	507,1	24	0	83	65,7	-3,1
02.02.2021	9,98	471,3	24	0	84,2	65,8	-3,2
03.02.2021	8,68	453,1	24	0	82,8	66,1	-0,6
04.02.2021	9,29	421,1	24	0	85,6	66,4	-4,4
05.02.2021	9,57	511,3	24	0	87,9	71,6	-4,4
06.02.2021	10,99	522	24	0	91,2	72	-12,8
07.02.2021	13,41	741,5	24	0	92	76,3	-14,3
08.02.2021	14,84	837,9	24	0	92,1	75,6	-11,3
09.02.2021	12,85	554,1	24	0	92,2	72,2	-9
10.02.2021	15,1	801,1	24	0	92,2	75,9	-14
11.02.2021	14,65	835,1	24	0	92,5	75,5	-11,1
12.02.2021	12,98	609,6	24	0	91,2	72,2	-9,6
13.02.2021	9,48	396,2	24	0	85	63,3	-0,1
14.02.2021	7,92	297	24	0	83,9	60,6	0,6
15.02.2021	9,19	341,3	24	0	86,2	63	-1,7
16.02.2021	9,7	404,1	24	0	85,9	65	-3,5
17.02.2021	10,41	483,4	24	0	86,1	67,1	-7,1
18.02.2021	12,1	552,9	24	0	89	69,8	-10,8
19.02.2021	10,72	432,5	24	0	86,1	64,2	-5,1
20.02.2021	7,63	285,4	24	0	78,6	55,6	-
Итого:	306,07	15207,9	744	0	0	0	0
Гкал	263,218						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2021	19240,98	1524641,3	131502,57
20.02.2021	19547,05	1539849,2	132246,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2021 8:02:55