

#12989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2023	6,96	385,1	24	0	79,6	64,1	-0,5
22.01.2023	6,92	381,5	24	0	79,9	64,4	-0,7
23.01.2023	7,95	399,4	24	0	79,6	62,7	-1
24.01.2023	8,04	404,9	24	0	80,3	63,3	-1,5
25.01.2023	8,62	426,5	24	0	80,7	63,5	-1,9
26.01.2023	8,17	409,1	24	0	80,5	63,5	-1,7
27.01.2023	7,79	397,8	24	0	80,4	63,8	-0,5
28.01.2023	7,45	393,9	24	0	79,6	63,4	-0,9
29.01.2023	7,07	390,5	24	0	79,6	64,1	0,4
30.01.2023	7,37	398,7	24	0	77,8	62,1	2
31.01.2023	7,07	395,9	24	0	75,1	59,8	3,1
01.02.2023	7,09	397,2	24	0	74,8	59,5	-
02.02.2023	6,37	384	23,05	128	76	62,1	-
03.02.2023	7,44	400	24	0	78,6	62,7	-
04.02.2023	7,12	390,6	24	0	80,6	65	-
05.02.2023	6,87	385,9	24	0	80,7	65,5	-
06.02.2023	7,47	364	24	0	79,8	60,9	-
07.02.2023	7,14	399,6	24	0	77,9	62,6	-
08.02.2023	7,7	406,8	24	0	78,4	62,2	-
09.02.2023	7,81	416	24	0	78,8	62,8	-
10.02.2023	6,86	404,7	24	0	76,2	61,7	-
11.02.2023	6,25	390	24	0	75	61,3	-
12.02.2023	6,43	393,8	24	0	74,5	60,5	-
13.02.2023	6,37	391,3	24	0	73,5	59,6	-
14.02.2023	6,09	388,7	24	0	73,1	59,7	-
15.02.2023	6,03	391,9	24	0	74,6	61,5	-
16.02.2023	6,44	394,9	24	0	74,5	60,5	-
17.02.2023	5,06	332,5	20,97	128	73,2	60,2	-
18.02.2023	4,73	390,2	23,97	128	73	61,4	-
19.02.2023	5,77	384,1	24	0	73	60,2	-
20.02.2023	6,53	403,4	24	0	73,1	59,3	-
Итого:	214,98	12192,9	739,99	0	0	0	0
Гкал	184,881						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2023	22004,38	1755534,7	149012,02
20.02.2023	22219,36	1767727,6	149752

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2023 7:21:59