

#71649#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2024	9,52	720,9	24	0	79,9	68,6	-
22.01.2024	9,15	727,8	24	0	75,6	64,8	-
23.01.2024	7,9	608,4	24	0	72,8	61,6	-
24.01.2024	7,54	560	24	0	72	60,4	-
25.01.2024	7,63	554,7	24	0	73,1	61,2	-
26.01.2024	8,38	560,8	24	0	76,5	63,7	-
27.01.2024	7,59	562,1	24	0	74,5	62,9	-
28.01.2024	7,41	566,9	24	0	74,6	63,4	-
29.01.2024	8,34	581,6	24	0	75,3	63	-
30.01.2024	7,9	561,2	24	0	73,8	61,6	-
31.01.2024	7,72	549,7	24	0	73,1	61	-
01.02.2024	7,72	545,6	24	0	73	60,8	-
02.02.2024	7,99	575,4	24	0	74	62	-
03.02.2024	7,25	596,7	24	0	72	61,5	-
04.02.2024	7,07	559,5	24	0	71,6	60,8	-
05.02.2024	7,8	580,2	24	0	72,6	61	-
06.02.2024	8,1	582,9	24	0	74,6	62,6	-
07.02.2024	8,37	580,8	24	0	76,1	63,6	-
08.02.2024	8,84	594,9	24	0	78,2	65,4	-
09.02.2024	8,94	569,8	24	0	78,8	65,2	-
10.02.2024	8,61	608,6	24	0	78,8	66,7	-
11.02.2024	7,71	574,5	24	0	75	63,5	-
12.02.2024	7,47	506	24	0	71,6	58,8	-
13.02.2024	7,32	482,4	24	0	71,6	58,6	-
14.02.2024	7,12	511,5	24	0	71,6	59,7	-
15.02.2024	7,19	525,9	24	0	71,8	60	-
16.02.2024	6,72	494,8	24	0	71,1	59,5	-
17.02.2024	6,16	428,1	24	0	71,8	59,4	-
18.02.2024	6,49	416,9	24	0	74,3	61	-
19.02.2024	8,35	506,4	24	0	76,1	62	-
20.02.2024	8,01	512	24	0	74,7	61,2	-
Итого:	242,31	17307	744	0	0	0	0
Гкал	208,385						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2024	23467,72	1857498,3	157766,33
20.02.2024	23710,03	1874805,3	158510,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2024 12:25:21