

#75756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград  
Номер абонента 5132  
Порядковый номер 1709  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31938  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2024	6,98	479,1	24	0	71,4	58,9	-
22.02.2024	6,58	447,5	24	0	71,1	58,5	-
23.02.2024	6,02	453,8	24	0	70,3	58,9	-
24.02.2024	5,97	428	24	0	70	58	-
25.02.2024	5,95	432,9	24	0	69,9	58,1	-
26.02.2024	6,46	456,4	24	0	70,1	58	-
27.02.2024	6,4	449,1	24	0	69,6	57,4	-
28.02.2024	6,38	437,2	24	0	69,5	57	-
29.02.2024	6,54	444,7	24	0	70,4	57,8	-
01.03.2024	6,09	435,5	24	0	69,8	57,8	-
02.03.2024	5,7	403,6	24	0	69,6	57,5	-
03.03.2024	5,43	394	24	0	69,3	57,4	-
04.03.2024	6,44	389,8	24	0	70,5	56,4	-
05.03.2024	6,77	430,3	24	0	71,5	57,9	-
06.03.2024	7,14	455,6	24	0	73,3	59,8	-
07.03.2024	7,42	471,3	24	0	75,8	62,4	-
08.03.2024	6,83	462,6	24	0	75,4	62,7	-
09.03.2024	7,31	460,5	24	0	76,8	63,2	-
10.03.2024	7,17	464,4	24	0	75,4	62,2	-
11.03.2024	7,57	470,1	24	0	73,5	59,7	-
12.03.2024	7,42	470,1	24	0	72,2	58,7	-
13.03.2024	6,93	471,6	24	0	70,4	57,8	-
14.03.2024	6,63	501,9	24	0	69,8	58,5	-
15.03.2024	6,42	512,4	24	0	70	59,2	-
16.03.2024	5,97	498,4	24	0	69,7	59,4	-
17.03.2024	6,4	453	24	0	73,1	60,9	-
18.03.2024	7,57	478,7	24	0	74,8	61,2	-
19.03.2024	7,5	475,9	24	0	74,8	61,3	-
20.03.2024	7,04	490,1	24	0	72,6	60,4	-
Итого:	193,03	13218,5	696	0	0	0	0
Гкал	166,004						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2024	23710,03	1874805,3	158510,33
20.03.2024	23903,06	1888023,8	159206,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2024 7:19:21