

#12986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2021	6,82	260,1	24	0	78,9	55,8	1,8
22.03.2021	6,95	265	24	0	76,9	54,1	2,6
23.03.2021	6,02	241,6	24	0	74,9	53,5	3,9
24.03.2021	6,39	267	24	0	72,9	52	4,8
25.03.2021	5,37	225,2	24	0	70,9	50,4	6,9
26.03.2021	4,79	254	24	0	70,4	54,3	5,1
27.03.2021	3,99	214,4	24	0	71	56,8	8,7
28.03.2021	5,26	229,1	24	0	70,3	50	5,8
29.03.2021	5,58	221	24	0	70,6	49	7,8
30.03.2021	4,58	187,9	24	0	70,8	50,2	9,8
31.03.2021	3,37	167,7	24	0	70,8	55,9	8,7
01.04.2021	5,5	235,8	24	0	70,6	50,3	4,7
02.04.2021	5,86	266,2	24	0	71	51,8	3,8
03.04.2021	5,43	245,9	24	0	71	51,3	3,8
04.04.2021	5,12	247,8	24	0	70,8	52,5	4,2
05.04.2021	6,64	320,6	24	0	71,6	53,2	2,7
06.04.2021	6,84	330,6	24	0	73,2	54,8	2,6
07.04.2021	6,99	365,6	24	0	72,6	55,2	2,8
08.04.2021	6,18	275,9	24	0	73,1	53,1	4,3
09.04.2021	5,71	233,6	24	0	71,2	49,6	7,2
10.04.2021	5,34	265,1	24	0	69,9	52,4	4,9
11.04.2021	2,43	185,3	24	0	69,8	61,2	10,3
12.04.2021	4,47	247,6	24	0	69,8	55,2	7,7
13.04.2021	5,6	274,2	24	0	69,6	51,9	4,7
14.04.2021	5,59	271,6	24	0	69,1	50,6	4,1
15.04.2021	5,53	242,8	24	0	69,8	49,3	5,8
16.04.2021	5,15	223,3	24	0	70,1	50,1	5,6
17.04.2021	2,48	152,2	24	0	69,5	58,4	8,3
18.04.2021	1,46	123	24	0	69,6	61,8	10,4
19.04.2021	1,35	127	24	0	69,7	62,7	11
20.04.2021	2,11	159,4	23,98	128	69,9	60,5	-
Итого:	154,9	7326,5	743,98	0	0	0	0
Гкал	133,213						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2021	19739,82	1547855,3	132918,56
20.04.2021	19894,72	1555181,8	133662,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 16:25:20