

#12991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2023	6,17	422,9	24	0	71,6	59,2	-
22.03.2023	5,84	387,9	24	0	71,7	58,8	-
23.03.2023	5,21	345,2	24	0	71,6	58,7	-
24.03.2023	5,18	350,1	24	0	71,6	58,9	-
25.03.2023	4,95	353,1	24	0	71,8	59,8	-
26.03.2023	5,32	386,6	24	0	71,8	60	-
27.03.2023	6,8	418	24	0	76	62,1	-
28.03.2023	7,36	404,6	24	0	79,4	63,9	-
29.03.2023	6,46	397,6	24	0	74,4	60,5	-
30.03.2023	5,56	371	24	0	71,7	58,8	-
31.03.2023	5,39	363,7	24	0	71,6	58,9	-
01.04.2023	5,67	388,9	24	0	72,6	60,1	-
02.04.2023	5,51	373,4	24	0	73,1	60,4	-
03.04.2023	6,8	402,5	24	0	75,8	61,3	-
04.04.2023	6,93	407,4	24	0	76	61,5	-
05.04.2023	6,87	437,9	24	0	74,7	61,3	-
06.04.2023	6,61	426,2	24	0	73	59,7	-
07.04.2023	2,55	270,5	24	0	71,1	65,4	-
08.04.2023	2,99	285	24	0	71,4	64,6	-
09.04.2023	3,05	294,8	24	0	71,2	64,5	-
10.04.2023	2,8	281,5	24	0	71,6	65,5	-
11.04.2023	3,63	213,8	24	0	71,2	51,8	-
12.04.2023	3,53	136,3	24	0	70,9	46,7	-
13.04.2023	4,83	180,2	24	0	71,3	47,9	-
14.04.2023	4,57	162,7	24	0	71,7	47,4	-
15.04.2023	4,58	178,8	24	0	71,4	49,2	-
16.04.2023	5,11	229,4	24	0	71,3	52,1	-
17.04.2023	5,26	208,6	24	0	71,7	49,9	-
18.04.2023	4,51	177,3	24	0	71,6	48,3	-
19.04.2023	2,85	118,3	24	0	71	49,5	-
20.04.2023	1,74	67	24	0	70,7	46	-
Итого:	154,63	9441,2	744	0	0	0	0
Гкал	132,981						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2023	22410,32	1779821,7	150423,99
20.04.2023	22564,95	1789262,9	151167,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2023 12:33:19