

#80071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель	ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента	5132
Порядковый номер	1709
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31938
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2024	6,55	475,9	24	0	69,9	58,1	4,8
22.03.2024	6,63	483,8	24	0	70	58,3	5,6
23.03.2024	6,03	470,3	24	0	69,3	58,3	6,6
24.03.2024	6,06	464,7	24	0	70	58,9	3,6
25.03.2024	6,42	478,6	24	0	69,9	58,4	3,9
26.03.2024	6,25	491,7	24	0	69,8	58,9	5,5
27.03.2024	6,3	504,9	24	0	69,8	59,1	9,1
28.03.2024	4,98	427,2	24	0	69,8	60,1	11,8
29.03.2024	4,25	374,6	24	0	69,4	59,7	10,7
30.03.2024	3,56	363,8	24	0	69,5	61,2	13,4
31.03.2024	3,51	366,7	24	0	69,3	61,1	16,7
01.04.2024	3,72	371	24	0	69,1	60,5	-
02.04.2024	3,66	344,2	24	0	69,5	60,4	-
03.04.2024	4,51	344,8	24	0	74	62,9	-
04.04.2024	5,29	370,3	24	0	72,3	60,1	-
05.04.2024	5,01	394,6	24	0	69,8	58,9	-
06.04.2024	4,54	385,9	24	0	69,8	59,7	-
07.04.2024	3,99	375,9	24	0	69,9	60,8	-
08.04.2024	3,71	369	24	0	69,1	60,6	-
09.04.2024	1,31	106,3	23,99	128	68,2	50,7	-
10.04.2024	0,69	27,1	24	0	68,2	47,6	-
11.04.2024	0,68	26,2	24	128	68,7	47,4	-
12.04.2024	0,69	23,4	24	0	70,8	47,1	-
13.04.2024	0,52	16,7	24	0	74,4	48,3	-
14.04.2024	0,43	16,3	24	0	72,1	49,5	-
15.04.2024	0,72	25,2	24	0	70,1	46,9	-
16.04.2024	0,76	28,2	24	0	68,7	46,9	-
17.04.2024	0,7	26,3	24	0	67,6	47,2	-
18.04.2024	0,68	141	24	0	63,7	55,9	-
19.04.2024	0,58	145,4	24	128	71,4	67,7	-
20.04.2024	0,45	110	24	0	71,8	68,4	-
Итого:	103,18	8550	743,99	0	0	0	0
Гкал	88,734						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2024	23903,06	1888023,8	159206,33
20.04.2024	24006,24	1896573,8	159950,32

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:07:47