

#12978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,67	22,1	24	0	70,2	45,2	-
22.04.2023	0,53	23,3	24	0	68,7	49,8	-
23.04.2023	0,49	21	24	0	69,3	50	-
24.04.2023	0,64	24,7	24	0	67,4	47,2	-
25.04.2023	0,79	40,1	24	0	68,9	51,1	-
26.04.2023	0,76	35,4	24	0	69,2	49	-
27.04.2023	0,72	28	24	0	69,5	47,8	-
28.04.2023	0,75	26,3	24	0	69,3	45,9	-
29.04.2023	0,57	28	24	0	69,1	51,6	-
30.04.2023	0,52	26,5	24	0	68,6	51,5	-
01.05.2023	0,54	23,3	24	0	69	49,4	-
02.05.2023	0,7	25,6	24	0	69	47	-
03.05.2023	0,68	24,5	24	0	68,8	45,1	-
04.05.2023	0,77	37,1	24	0	68,5	48,6	-
05.05.2023	0,73	30,5	24	0	69,4	48,9	-
06.05.2023	0,56	22,9	24	0	68,8	48,4	-
07.05.2023	0,52	22,9	24	0	68,7	49,7	-
08.05.2023	0,51	22,1	24	0	68,8	49,1	-
09.05.2023	0,44	20,1	24	0	68,8	50,4	-
10.05.2023	0,63	22,5	24	0	68,7	46,2	-
11.05.2023	0,7	27,9	24	0	69,4	48,5	-
12.05.2023	0,77	36,5	24	0	69,5	51,2	-
13.05.2023	0,63	42,7	24	0	69,7	56,7	-
14.05.2023	0,54	30,7	24	0	69,4	53,5	-
15.05.2023	0,68	26	24	0	69,3	47,8	-
16.05.2023	0,66	23,6	24	0	69	46,3	-
17.05.2023	0,61	29,6	23,94	128	67,7	45,8	-
18.05.2023	0,71	28,9	24	0	68,9	48,4	-
19.05.2023	0,73	40,4	24	0	69,4	53,1	-
20.05.2023	0,62	51	24	0	69,7	59,2	-
Итого:	19,17	864,2	719,94	0	0	0	0
Гкал	16,486						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,94

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	22564,95	1789262,9	151167,99
20.05.2023	22584,12	1790127,1	151887,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.05.2023 7:17:32