

#84120#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	0,39	101,6	24	0	71,3	68	3,7
22.04.2024	5,75	301,7	24	0	72,3	57,6	3,1
23.04.2024	8,49	487,6	24	0	72,8	57,9	2,9
24.04.2024	7,12	388,2	24	0	71,8	56	4,9
25.04.2024	6,49	365,9	24	0	70,7	55,5	6,4
26.04.2024	5,81	358,2	24	0	69,8	55,8	7,8
27.04.2024	5,32	355,6	24	0	69,9	57,1	12,1
28.04.2024	2,36	161,1	24	0	70,3	53,3	14,6
29.04.2024	0,47	18,2	24	0	71,1	49,3	16,9
30.04.2024	0,4	14,8	24	0	72,4	49,9	16,1
01.05.2024	0,41	17,1	24	0	70,4	49,8	-
02.05.2024	0,62	23,2	24	0	70,5	47,9	-
03.05.2024	0,56	20	24	0	72	47,8	-
04.05.2024	0,46	20,4	24	0	68,6	49,6	-
05.05.2024	0,36	17,9	24	0	68,3	50,8	-
06.05.2024	0,6	22,5	24	0	68	46,5	-
07.05.2024	0,65	24,4	24	0	69,3	48	-
08.05.2024	0,61	22,5	24	0	68,4	46,4	-
09.05.2024	0,4	18	24	0	68,9	49,9	-
10.05.2024	0,48	21	24	0	68,4	49,2	-
11.05.2024	0,39	16,8	23,99	128	68,6	48,9	-
12.05.2024	0,3	11,9	24	0	68	47,3	-
13.05.2024	0,52	17,2	24	0	68,2	45	-
14.05.2024	0,54	17,7	24	0	67,7	44,3	-
15.05.2024	0,49	16,1	24	0	68,6	44,8	-
16.05.2024	0,55	18,4	24	0	68,4	44,4	-
17.05.2024	0,62	21,8	24	0	68,9	46,3	-
18.05.2024	0,49	20,9	24	0	68,2	48,7	-
19.05.2024	0,41	18,5	24	0	68,4	49,7	-
20.05.2024	0,56	22,6	24	0	68,4	48,4	-
Итого:	52,62	2941,8	719,99	0	0	0	0
Гкал	45,253						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	24006,24	1896573,8	159950,32
20.05.2024	24058,86	1899515,6	160670,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:01:10