

#129966#

Отчет за период с 22.04.2025 до 23.05.2025

Абонент:

Адрес установки: Московский, 40 ООО Дарлен

Тепловычислитель: SKM-01

Заводской №: 31938

Отчет сформирован: 23.05.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE, MWh	dM1, t	T1, °C	T2, °C	dTrun, h	Error,
1	2	3	4	5	6	7
22.04.2025 0:00	0,27	94,4	70,21	67,19	9,37	0
23.04.2025 0:00	0,48	166,1	69,22	52,88	24	0
24.04.2025 0:00	0,7	22,5	68,73	43,91	24	0
25.04.2025 0:00	0,73	23,7	68,24	43,43	24	0
26.04.2025 0:00	0,51	18,3	68,4	45,69	24	0
27.04.2025 0:00	0,47	17,4	68,55	46,05	24	0
28.04.2025 0:00	0,67	22,4	68,57	44,38	24	0
29.04.2025 0:00	0,74	22,5	69,36	43,47	24	0
30.04.2025 0:00	0,72	21,5	70,62	43,56	24	0
01.05.2025 0:00	0,48	16,1	70,09	45,8	24	0
02.05.2025 0:00	0,46	15,4	70,53	45,88	24	0
03.05.2025 0:00	0,47	18,7	67,17	46,56	24	0
04.05.2025 0:00	0,43	14,7	70,53	46,21	24	0
05.05.2025 0:00	3,6	113,6	71,35	43,91	24	0
06.05.2025 0:00	4,71	158,2	71,66	45,49	24	0
07.05.2025 0:00	4,23	147,7	67,65	45,2	24	0
08.05.2025 0:00	4,39	148,9	71,8	45,81	24	0
09.05.2025 0:00	4,67	168,2	71,94	47,92	24	0
10.05.2025 0:00	4,06	133,1	71,87	45,11	24	0
11.05.2025 0:00	3,81	124,4	71,37	44,48	24	0
12.05.2025 0:00	3,7	115,1	71,65	43,02	24	0
13.05.2025 0:00	3,66	112,1	71,75	43,26	24	0
14.05.2025 0:00	2,47	91,8	64,36	45,75	24	0
15.05.2025 0:00	4,57	159,7	71,35	46,17	24	0
16.05.2025 0:00	2,11	84,4	49,99	49,84	24	0
17.05.2025 0:00	4,08	134,5	71,62	45,42	24	0
18.05.2025 0:00	3,6	116,6	71,7	44,64	24	0
19.05.2025 0:00	3,84	119,8	71,91	44,04	24	0
20.05.2025 0:00	1,45	46,2	71,35	44,59	24	0
21.05.2025 0:00	0,63	20	70,64	45,04	24	0
22.05.2025 0:00	0,57	18,2	70,74	45,47	24	0
31,00	67,28	2486,20	69,51	46,13	729,37	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 729,37 час.

Показание интеграторов:

Time	E, MWh	M1, t	Trun, h
1	2	3	4
22.04.2025 9:39	25421,28	2052385,1	168298,95
23.05.2025 9:39	25488,56	2054871,3	169028,32

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжения

