

#12982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.05.2021 | 0,65 | 24,7 | 24 | 0 | 68,4 | 47,3 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,45 | 19,9 | 24 | 0 | 68,2 | 49,3 | - |
| 23.05.2021 | 0,46 | 20 | 24 | 0 | 68,6 | 49,2 | - |
| 24.05.2021 | 0,68 | 25,4 | 24 | 0 | 68,5 | 47,1 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,66 | 26,4 | 24 | 0 | 67,9 | 47,3 | - |
| 26.05.2021 | 0,66 | 25,1 | 24 | 0 | 68,4 | 47,3 | - |
| 27.05.2021 | 0,67 | 25,1 | 24 | 0 | 68,6 | 47,2 | - |
| 28.05.2021 | 0,66 | 25,2 | 24 | 0 | 68,5 | 47,4 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,47 | 20,5 | 24 | 0 | 68,1 | 49,1 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,41 | 18,9 | 24 | 0 | 68,1 | 49,6 | - |
| 31.05.2021 | 0,65 | 24,9 | 24 | 0 | 68,5 | 47,4 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,67 | 25,3 | 24 | 0 | 68,4 | 47,4 | - |
| 02.06.2021 | 0,64 | 25,1 | 24 | 0 | 68,2 | 47,6 | - |
| 03.06.2021 | 0,08 | 4 | 24 | 0 | 57,2 | 47,2 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,55 | 20,5 | 24 | 0 | 65,4 | 47,8 | - |
| 05.06.2021 | 0,44 | 20,6 | 24 | 0 | 67,8 | 49,8 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,4 | 18,4 | 24 | 0 | 68,3 | 50,1 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,58 | 24,3 | 24 | 128 | 68,1 | 48,2 | - |
| 08.06.2021 | 0,63 | 24,3 | 24 | 0 | 68,6 | 48 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,62 | 24,4 | 24 | 0 | 68,5 | 48 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,6 | 23,9 | 24 | 0 | 68,4 | 48,2 | - |
| 11.06.2021 | 0,6 | 23,6 | 24 | 0 | 68,5 | 48,2 | - |
| 12.06.2021 | 0,41 | 18,8 | 24 | 0 | 68,2 | 50,1 | - |
| 13.06.2021 | 0,39 | 18,3 | 24 | 0 | 68,1 | 50,3 | - |
| 14.06.2021 | 0,41 | 18,7 | 24 | 0 | 68,3 | 50 | - |
| 15.06.2021 | 0,58 | 23,5 | 24 | 0 | 68,6 | 48,4 | - |
| 16.06.2021 | 0,56 | 22,7 | 24 | 0 | 68,6 | 48,7 | - |
| 17.06.2021 | 0,56 | 22,6 | 24 | 0 | 68,8 | 48,7 | - |
| 18.06.2021 | 0,49 | 21 | 24 | 0 | 68,4 | 49,3 | - |
| 19.06.2021 | 0,35 | 16,9 | 24 | 0 | 68,3 | 50,8 | - |
| 20.06.2021 | 0,3 | 15,5 | 24 | 0 | 68,1 | 51,7 | - |
| Итого: | 16,28 | 668,5 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,001 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.05.2021 | 19963,58 | 1558348,9 | 134380,55 |
| 20.06.2021 | 19979,86 | 1559017,4 | 135124,55 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.06.2021 7:39:06 |