

#12971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0,46	17	24	0	70	47,2	-
22.05.2022	0,43	16,8	24	0	69,9	48,4	-
23.05.2022	0,63	31,8	24	0	70,2	49,6	-
24.05.2022	0,62	26,6	24	0	69,8	49,8	-
25.05.2022	0,62	21,5	24	0	69	45,6	-
26.05.2022	0,65	22,8	24	0	69,3	46,3	-
27.05.2022	0,65	23,2	24	0	69,3	46,5	-
28.05.2022	0,5	26,2	24	0	69,5	52,4	-
29.05.2022	0,47	32	24	0	69,8	57,2	-
30.05.2022	0,65	25,6	24	0	69,5	47,2	-
31.05.2022	0,62	22,2	24	0	69,4	46,5	-
01.06.2022	0,6	23,4	24	0	68,6	47,4	-
02.06.2022	0,64	23,2	24	0	69,3	47	-
03.06.2022	0,67	23,3	24	0	69,5	46,1	-
04.06.2022	0,42	17,4	24	0	68,8	48,3	-
05.06.2022	0,31	14	24	0	67,6	51,9	-
06.06.2022	0,17	8,8	24	0	62,7	55,5	-
07.06.2022	0,64	22,1	24	0	69,6	46,3	-
08.06.2022	0,58	21,5	24	0	69	47,1	-
09.06.2022	0,59	27	24	0	69,6	50,4	-
10.06.2022	0,61	25,6	24	0	69,2	48,4	-
11.06.2022	0,42	17	24	0	69,4	48,7	-
12.06.2022	0,38	16,2	24	0	69	49,4	-
13.06.2022	0,44	18	24	0	68,9	48,7	-
14.06.2022	0,61	22	24	0	69,1	46,4	-
15.06.2022	0,61	21,6	24	0	69,6	46,8	-
16.06.2022	0,55	20,7	24	0	69,1	47,5	-
17.06.2022	0,56	21,1	24	0	69,2	47,3	-
18.06.2022	0,41	17,3	24	0	68,9	48,8	-
19.06.2022	0,42	17,3	24	0	68,9	48,9	-
20.06.2022	0,54	20,6	24	0	69,1	47,5	-
Итого:	16,47	663,8	744	0	0	0	0
Гкал	14,164						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2022	21298,54	1715654,5	143132,03
20.06.2022	21315,01	1716318,3	143876,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 7:25:26