

#88378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2024	0,59	22,4	24	0	68,9	47,2	-
22.05.2024	0,57	22,7	24	0	68,3	48,1	-
23.05.2024	0,57	21,5	24	0	68,8	47,2	-
24.05.2024	0,54	21,4	24	0	69,1	48,4	-
25.05.2024	0,45	19,2	24	0	68,8	49,4	-
26.05.2024	0,4	17,8	24	0	68,7	50	-
27.05.2024	0,55	21,6	24	0	69,1	48	-
28.05.2024	0,55	21,2	24	0	69,2	48,4	-
29.05.2024	0,53	20,7	24	0	69,1	48,1	-
30.05.2024	0,54	21,8	24	0	68,7	48,4	-
31.05.2024	0,54	21	24	0	69,3	48,3	-
01.06.2024	0,42	17,8	24	0	69,2	49,6	-
02.06.2024	0,33	16,1	24	0	68,2	50,9	-
03.06.2024	0,55	21,1	24	0	69,3	48	-
04.06.2024	0,54	20,5	24	0	69,5	48,1	-
05.06.2024	0,53	21,4	24	0	68,6	48,3	-
06.06.2024	0,56	21,3	24	0	69	47,5	-
07.06.2024	0,45	16,6	24	0	67,7	45,9	-
08.06.2024	0,27	10,5	24	0	68,4	47,9	-
09.06.2024	0,2	7,8	24	0	68,7	48,3	-
10.06.2024	0,41	13,6	24	0	68,7	45,8	-
11.06.2024	0,43	14,3	24	0	68,7	45,7	-
12.06.2024	0,27	10,9	24	0	68,2	48,2	-
13.06.2024	0,44	15,6	24	0	68,3	45,8	-
14.06.2024	0,41	13,6	24	0	68,6	45,8	-
15.06.2024	0,29	10,9	24	0	68,4	47,2	-
16.06.2024	0,23	8,9	24	0	68,5	48,1	-
17.06.2024	0,4	13,8	24	0	68,3	46	-
18.06.2024	0,37	12	24	0	68,8	46,1	-
19.06.2024	0,44	14,8	24	0	69,1	45,4	-
20.06.2024	0,56	20,3	24	0	69	46,8	-
Итого:	13,93	533,1	744	0	0	0	0
Гкал	11,98						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2024	24058,86	1899515,6	160670,31
20.06.2024	24072,79	1900048,7	161414,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 12:56:29