

#132175#

Отчет за период с 23.05.2025 до 23.06.2025

Абонент: ООО Дарлен
Адрес установки: Московский,40
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31938
Отчет сформирован: 23.06.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
1	2	3	4	5	6	7
23.05.2025 0:00	0,68	9,2	70,67	44,92	9,66	0
24.05.2025 0:00	0,48	16,5	70,66	46,42	24	0
25.05.2025 0:00	0,42	14,4	70,75	46,96	24	0
26.05.2025 0:00	0,59	18,9	70,96	45,7	24	0
27.05.2025 0:00	0,66	20,4	70,97	44,73	24	0
28.05.2025 0:00	0,64	20,1	70,93	45,33	24	0
29.05.2025 0:00	0,69	21,5	70,91	44,91	24	0
30.05.2025 0:00	0,77	30,7	71,46	50,08	24	0
31.05.2025 0:00	0,45	15,7	70,57	46,57	24	0
01.06.2025 0:00	0,37	13,4	70,69	47,41	24	0
02.06.2025 0:00	0,6	19,3	70,63	45,53	24	0
03.06.2025 0:00	0,58	18,8	70,9	45,43	24	0
04.06.2025 0:00	0,61	19,5	70,78	45,24	24	0
05.06.2025 0:00	0,62	19,8	70,86	45,51	24	0
06.06.2025 0:00	0,59	19,2	70,62	45,77	24	0
07.06.2025 0:00	0,42	14,6	70,71	46,95	24	0
08.06.2025 0:00	0,39	14,4	70,33	47,22	24	0
09.06.2025 0:00	0,65	21	70,67	45,54	24	0
10.06.2025 0:00	0,59	19,8	70,19	45,75	24	0
11.06.2025 0:00	0,59	19,1	70,82	45,68	24	0
12.06.2025 0:00	0,47	16,4	70,62	46,43	24	0
13.06.2025 0:00	0,46	15,9	70,74	46,67	24	0
14.06.2025 0:00	0,43	15,5	70,09	46,98	24	0
15.06.2025 0:00	0,36	13	70,65	47,43	24	0
16.06.2025 0:00	0,53	17,8	68,43	46,37	24	0
17.06.2025 0:00	0,62	19,7	70,78	45,31	24	0
18.06.2025 0:00	0,21	13,6	54,99	50,83	24	0
19.06.2025 0:00	0,57	19,5	69,97	45,93	24	0
20.06.2025 0:00	0,61	19,4	70,89	45,4	24	0
21.06.2025 0:00	0,48	16,3	70,76	46,36	24	0
22.06.2025 0:00	0,35	13	70,28	47,44	24	0
31,00	16,48	546,40	70,11	46,35	729,66	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 729,66 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
1	2	3	4
23.05.2025 8:37	25488,46	2054881	169041,63
23.06.2025 8:37	25504,94	2055427,4	169771,29

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

