

#12980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,53	22,3	24	0	69,4	49,8	-
22.06.2023	0,54	24,3	24	0	68,6	50,1	-
23.06.2023	0,56	23,5	24	0	69,4	49,6	-
24.06.2023	0,44	20,5	24	0	68,7	50,9	-
25.06.2023	0,4	19,1	24	0	68,8	51,3	-
26.06.2023	0,5	22,1	24	0	69,2	50,2	-
27.06.2023	0,56	23,3	24	0	69,2	49,6	-
28.06.2023	0,07	26,8	24	0	43,4	44,9	-
29.06.2023	0	0	24	0	34,1	38,4	-
30.06.2023	0	0	24	0	30,9	33,1	-
01.07.2023	0	0	24	0	28,7	29,9	-
02.07.2023	0	0	24	0	27,5	28,9	-
03.07.2023	0	0	24	0	26,5	28	-
04.07.2023	0	0	24	0	25,8	27,5	-
05.07.2023	0	0	24	0	24,9	26,7	-
06.07.2023	0	0	24	0	32,2	33,8	-
07.07.2023	0,49	20,8	24	0	65,4	50,6	-
08.07.2023	0,42	20,1	24	0	68,9	51,1	-
09.07.2023	0,37	18	24	0	69	51,6	-
10.07.2023	0,55	24,3	24	0	68,6	49,9	-
11.07.2023	0,37	23,8	24	0	60,8	52,3	-
12.07.2023	0,53	22,1	24	0	69,6	49,9	-
13.07.2023	0,5	20,7	24	0	70,4	50,2	-
14.07.2023	0,58	21,6	24	0	71,1	49,4	-
15.07.2023	0,43	18,2	24	0	71	51	-
16.07.2023	0,39	16,6	24	0	71,1	51,5	-
17.07.2023	0,5	20,1	24	0	70,6	50,2	-
18.07.2023	0,54	20,2	24	0	71,6	49,7	-
19.07.2023	0,56	22,4	24	0	70,2	49,6	-
20.07.2023	0,54	24	24	0	69	49,9	-
Итого:	10,37	474,8	720	0	0	0	0
Гкал	8,918						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2023	22603,11	1790908,5	152631,92
20.07.2023	22613,48	1791383,3	153351,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 8:43:32