

#90648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2024	0,56	21,4	24	0	68,6	47,2	-
22.06.2024	0,44	19,3	24	0	68,2	49,4	-
23.06.2024	0,4	17,9	24	0	68,8	49,6	-
24.06.2024	0,53	20,7	24	0	69	48,2	-
25.06.2024	0,53	23,2	24	0	67,9	48,1	-
26.06.2024	0,05	25,7	24	0	39,8	41,9	-
27.06.2024	0	0	24	0	31,6	36	-
28.06.2024	0	0	24	0	29,6	32	-
29.06.2024	0	0	24	0	28,1	30	-
30.06.2024	0	0	24	0	27,1	28,9	-
01.07.2024	0	0	24	0	26,5	27,7	-
02.07.2024	0	0	24	0	25,8	26,6	-
03.07.2024	0	0	23,99	128	25	26,2	-
04.07.2024	0	0	24	0	24,2	25,4	-
05.07.2024	0	0	24	0	32,9	32,4	-
06.07.2024	0	0	24	0	48,2	52	-
07.07.2024	0	0	24	0	48,9	53,3	-
08.07.2024	0,39	13,5	24	0	64,6	44,9	-
09.07.2024	0,49	19,3	24	0	67,9	46,8	-
10.07.2024	0,47	19	24	0	68,5	47,6	-
11.07.2024	0,46	18,3	24	0	68,2	47,3	-
12.07.2024	0,48	18,9	24	0	68,2	47,3	-
13.07.2024	0,4	18,3	24	0	68,4	49,8	-
14.07.2024	0,37	16,9	24	0	68,5	50,3	-
15.07.2024	0,39	14,3	24	0	68,2	44,2	-
16.07.2024	0,46	19,1	24	0	68,4	47,9	-
17.07.2024	0,44	15,5	24	0	70,2	45,7	-
18.07.2024	0,41	13,3	24	0	70,4	44	-
19.07.2024	0,46	16,1	24	0	70,3	45,7	-
20.07.2024	0,35	13,4	24	128	70,4	48	-
Итого:	8,08	344,1	719,99	0	0	0	0
Гкал	6,949						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2024	24072,79	1900048,7	161414,31
20.07.2024	24080,87	1900392,8	162134,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 8:34:19