

# #12972#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель ДАРЛЕН, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград  
Номер абонента 5132  
Порядковый номер 1709  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31938  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,48	19	24	0	69,2	48,3	-
22.07.2022	0,45	18,5	24	0	68,6	48,7	-
23.07.2022	0,38	17,9	24	0	68,7	50,5	-
24.07.2022	0,33	16,7	24	0	68,9	51,7	-
25.07.2022	0,53	20,2	24	0	69,2	47,9	-
26.07.2022	0,5	20,3	24	0	68,7	48,2	-
27.07.2022	0,47	19,2	24	0	68,5	49,2	-
28.07.2022	0,5	19,6	24	0	68,7	47,6	-
29.07.2022	0,54	20,7	24	0	69,1	47,8	-
30.07.2022	0,34	15,5	24	0	68,8	50,1	-
31.07.2022	0,35	16,4	24	0	68,3	50,1	-
01.08.2022	0,52	20,6	24	0	68,9	48,2	-
02.08.2022	0,41	15,7	24	0	67,2	48,4	-
03.08.2022	0,32	11	24	0	68,4	46	-
04.08.2022	0,28	9,5	24	0	68,2	46,6	-
05.08.2022	0,31	10,3	24	0	68,6	46,1	-
06.08.2022	0,19	7,3	24	0	68,4	47,7	-
07.08.2022	0,18	6,6	24	0	68,3	47,8	-
08.08.2022	0,34	11,4	24	0	68,6	45,8	-
09.08.2022	0,4	12,6	24	0	68,6	45,3	-
10.08.2022	0,38	12,3	24	0	68,4	45,5	-
11.08.2022	0,33	11,3	24	0	68	46,1	-
12.08.2022	0,33	11,3	24	0	68,3	46,1	-
13.08.2022	0,18	7	24	0	68	48,2	-
14.08.2022	0,2	7,5	24	128	68	48,2	-
15.08.2022	0,29	10,4	23,99	128	68,2	46,6	-
16.08.2022	0,29	10,2	24	0	68,2	46,6	-
17.08.2022	0,31	10,7	24	0	68	46,1	-
18.08.2022	0,26	9	24	0	68,3	46,8	-
19.08.2022	0,25	8,7	24	0	68,3	47,3	-
20.08.2022	0,13	5,3	24	0	68	49,3	-
Итого:	10,77	412,7	743,99	0	0	0	0
Гкал	9,262						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	21322,67	1716618,3	144596,03
20.08.2022	21333,44	1717031	145340,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 12:38:05