

#28740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,58	23,2	24	0	69,8	49,4	-
22.07.2023	0,43	19,9	24	0	69,3	51	-
23.07.2023	0,42	19,2	24	0	69,4	51	-
24.07.2023	0,54	22,7	24	0	69,3	49,8	-
25.07.2023	0,56	23,4	23,99	128	69,4	49,6	-
26.07.2023	0,56	25,8	24	0	68	49,8	-
27.07.2023	0,54	22,9	24	0	69,2	49,8	-
28.07.2023	0,63	29,4	24	0	69,5	51,2	-
29.07.2023	0,45	25,7	24	0	69,4	53,5	-
30.07.2023	0,4	18,9	24	0	69,3	51,3	-
31.07.2023	0,57	23,9	24	0	69,4	49,7	-
01.08.2023	0,53	22,1	24	0	69,8	49,9	-
02.08.2023	0,51	22,5	24	0	68,9	50,2	-
03.08.2023	0,54	24,1	24	0	68,6	50	-
04.08.2023	0,58	24	24	0	69,2	49,5	-
05.08.2023	0,44	20	24	0	69,1	51	-
06.08.2023	0,37	19,3	24	0	68,2	51,8	-
07.08.2023	0,57	25,3	24	0	67,9	49,6	-
08.08.2023	0,59	24,7	24	0	68,8	49	-
09.08.2023	0,58	23,2	24	0	69,3	48,4	-
10.08.2023	0,55	24	24	0	69,1	49,7	-
11.08.2023	0,53	21,9	24	0	68,5	48,4	-
12.08.2023	0,44	21,4	24	0	68,3	50,9	-
13.08.2023	0,41	19,9	24	0	68,7	51,2	-
14.08.2023	0,53	21,9	24	0	69	49	-
15.08.2023	0,49	21,5	24	0	68,9	50,1	-
16.08.2023	0,53	21,5	24	0	70	49,8	-
17.08.2023	0,52	22,1	24	0	69,5	49,9	-
18.08.2023	0,52	21,8	24	0	69,4	50,1	-
19.08.2023	0,42	19,6	24	0	68,9	51,3	-
20.08.2023	0,37	17,6	24	0	69,5	51,8	-
Итого:	15,7	693,4	743,99	0	0	0	0
Гкал	13,502						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2023	22613,48	1791383,3	153351,92
20.08.2023	22629,18	1792076,7	154095,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 16:48:08