

#92864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2024	0,35	15,6	24	0	69,7	50	-
22.07.2024	0,46	18,2	24	0	68,7	47,8	-
23.07.2024	0,47	18,9	24	0	69,1	48,8	-
24.07.2024	0,44	16,8	24	0	70,2	47,3	-
25.07.2024	0,48	19	24	0	68,9	47,7	-
26.07.2024	0,51	20,7	24	0	68,8	48,8	-
27.07.2024	0,36	16,6	24	0	68,7	50,4	-
28.07.2024	0,36	17,4	24	0	68,5	50,3	-
29.07.2024	0,54	21,6	24	0	68,7	48,5	-
30.07.2024	0,53	20,8	24	0	69	48,1	-
31.07.2024	0,5	20,6	24	0	68,7	48,7	-
01.08.2024	0,52	21,1	24	0	69	48,4	-
02.08.2024	0,53	21,6	24	0	68,5	48,5	-
03.08.2024	0,39	17,5	24	0	68,6	50	-
04.08.2024	0,34	16,1	24	0	68,6	50,5	-
05.08.2024	0,52	20,8	24	0	69	48,6	-
06.08.2024	0,51	21,6	24	0	68,1	48,8	-
07.08.2024	0,48	20,1	24	0	68,6	48,9	-
08.08.2024	0,5	20,8	24	0	68,6	48,7	-
09.08.2024	0,49	20,6	24	0	68,6	48,9	-
10.08.2024	0,43	19,2	24	0	68,2	49,5	-
11.08.2024	0,4	18,1	24	0	68,3	49,9	-
12.08.2024	0,51	20,5	24	0	68,7	48,4	-
13.08.2024	0,49	18,7	24	0	68,7	46,8	-
14.08.2024	0,47	18,8	24	0	68,7	47,8	-
15.08.2024	0,43	17,2	24	0	68,9	47,6	-
16.08.2024	0,44	18,5	24	0	68,8	49,2	-
17.08.2024	0,36	16,5	24	0	68,6	50,4	-
18.08.2024	0,34	16,1	24	0	68,5	50,7	-
19.08.2024	0,45	18,8	24	0	69	49	-
20.08.2024	0,46	19,2	24	0	68,7	48,7	-
Итого:	14,06	588	744	0	0	0	0
Гкал	12,092						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2024	24080,87	1900392,8	162134,29
20.08.2024	24094,93	1900980,8	162878,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:29:01