

#35057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,53	21,9	24	0	69,7	49,9	-
22.08.2023	0,52	22,2	24	0	69,3	50	-
23.08.2023	0,52	21,4	24	0	69,8	50	-
24.08.2023	0,53	21,1	24	0	70,4	49,8	-
25.08.2023	0,51	20,2	22,48	128	70,6	49,7	-
26.08.2023	0,39	17,3	24	0	70,1	51,2	-
27.08.2023	0,36	16,1	24	0	70,7	51,6	-
28.08.2023	0,55	25,6	24	0	69,7	51,3	-
29.08.2023	0,55	25,2	24	0	69,7	51,2	-
30.08.2023	0,54	25,5	24	0	68,1	50,2	-
31.08.2023	0,52	25,3	24	0	68,6	51	-
01.09.2023	0,56	24	24	0	68,4	49,4	-
02.09.2023	0,42	19,8	24	0	69	50,8	-
03.09.2023	0,37	18	24	0	69,1	51,7	-
04.09.2023	0,61	25,3	24	0	68,6	49	-
05.09.2023	0,56	23,2	24	0	69	49,4	-
06.09.2023	0,57	23,9	24	0	69,3	49,5	-
07.09.2023	0,53	21,5	24	128	69,5	49,3	-
08.09.2023	0,57	23,5	24	0	69,2	49,4	-
09.09.2023	0,44	19,9	24	0	69,2	50,9	-
10.09.2023	0,37	17,9	24	0	69,2	51,5	-
11.09.2023	0,56	22,9	24	0	69,4	49,7	-
12.09.2023	0,54	22	24	0	69,8	49,7	-
13.09.2023	0,5	20,3	23,99	128	69,3	48,7	-
14.09.2023	0,52	22,9	24	0	68,6	49,9	-
15.09.2023	0,58	23,9	24	0	69,2	49,4	-
16.09.2023	0,43	19,1	24	0	69,8	50,8	-
17.09.2023	0,42	19	24	0	69,6	51	-
18.09.2023	0,56	22,7	24	0	69,7	49,7	-
19.09.2023	0,1	4,9	24	0	47,7	49,6	-
20.09.2023	0,53	19,8	23,99	128	66,7	48,1	-
Итого:	15,26	656,3	742,46	0	0	0	0
Гкал	13,123						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,46

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	22629,18	1792076,7	154095,91
20.09.2023	22644,44	1792733	154838,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 16:30:18