

#95203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,43	17,6	24	0	68,7	48,3	-
22.08.2024	0,46	18,2	24	0	68,9	47,9	-
23.08.2024	0,46	18,5	24	0	69,4	48,8	-
24.08.2024	0,33	15,4	23,99	128	68,8	50,5	-
25.08.2024	0,31	15,2	24	0	68	50,9	-
26.08.2024	0,41	17,9	23,99	128	69	49,3	-
27.08.2024	0,5	19,3	24	0	69,4	48,1	-
28.08.2024	0,47	18,7	24	0	69,2	48,4	-
29.08.2024	0,45	18,2	24	0	69,1	49	-
30.08.2024	0,47	18,4	24	0	69,6	48,6	-
31.08.2024	0,36	15,7	24	0	69,4	49,9	-
01.09.2024	0,39	16,7	24	0	69	49,8	-
02.09.2024	0,45	19,2	23,99	128	68,4	48,7	-
03.09.2024	0,48	19,5	24	0	68,9	48,7	-
04.09.2024	0,46	18,4	24	0	69,5	49	-
05.09.2024	0,48	19,7	24	0	68,5	48,8	-
06.09.2024	0,46	19,1	24	0	68,9	49,1	-
07.09.2024	0,39	16,7	24	0	69,2	49,9	-
08.09.2024	0,32	15,3	24	0	68,5	50,6	-
09.09.2024	0,45	18,6	23,99	128	68,6	48,7	-
10.09.2024	0,49	19,4	24	0	69,1	48,6	-
11.09.2024	0,48	19,1	24	0	68,8	47,9	-
12.09.2024	0,51	20,6	24	0	68,5	48	-
13.09.2024	0,52	20,4	24	0	69,2	48,4	-
14.09.2024	0,43	18,2	24	0	68,9	49,4	-
15.09.2024	0,37	17	24	0	68,8	50,1	-
16.09.2024	0,48	18,6	24	0	68,9	47,5	-
17.09.2024	0,47	18,3	24	0	69,3	48,3	-
18.09.2024	0,53	20,5	24	0	69,4	48,3	-
19.09.2024	0,53	19,9	24	0	69,3	47,4	-
20.09.2024	0,53	20	24	0	69,2	47,6	-
Итого:	13,87	568,3	743,96	0	0	0	0
Гкал	11,928						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	24094,93	1900980,8	162878,29
20.09.2024	24108,8	1901549,1	163622,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2024 7:23:30