

# #12976#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель ДАРЛЕН, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград  
Номер абонента 5132  
Порядковый номер 1709  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31938  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2021	3,78	115,2	24	0	71,8	43	-
22.09.2021	3,66	117,4	24	0	71,6	43,5	-
23.09.2021	1,69	59,8	24	0	70,9	47,8	-
24.09.2021	2,97	87	24	0	71,7	44,7	-
25.09.2021	3,11	92,3	24	0	71,6	42,5	-
26.09.2021	1,56	51,4	24	0	71	47,3	-
27.09.2021	1,75	60	24	0	71	46,5	-
28.09.2021	4,16	141,2	24	0	72	45,1	-
29.09.2021	3,36	175,8	24	0	62,9	45,8	-
30.09.2021	3,7	131,9	24	0	69,2	44,9	-
01.10.2021	2,69	103,8	23,99	128	69	45,9	-
02.10.2021	3,31	130	24	0	69,3	47,8	-
03.10.2021	2,03	94,1	24	0	69,3	53,8	-
04.10.2021	2,08	93,4	24	0	69,4	53,5	-
05.10.2021	2,12	118,8	24	0	69,1	54,2	-
06.10.2021	2,74	159,4	24	0	69,2	54,7	-
07.10.2021	2,66	163,1	24	0	69,5	57,1	-
08.10.2021	3,15	170,5	24	0	69,8	56,2	-
09.10.2021	2,65	150,5	24	0	71	59,1	-
10.10.2021	2,96	157,6	24	0	70	56,6	-
11.10.2021	4,54	198,3	24	0	70,4	50,9	-
12.10.2021	4,61	205,3	24	0	70,6	51,2	-
13.10.2021	4,47	199,3	24	0	69,4	50,2	-
14.10.2021	4,88	240,7	24	0	70,8	53,4	-
15.10.2021	3,96	217,4	24	0	69,9	54,3	-
16.10.2021	4,07	227,8	24	0	69,4	54,1	-
17.10.2021	4,26	233,1	24	0	70	54,4	-
18.10.2021	4,3	227,4	24	0	69,7	53,7	-
19.10.2021	4,75	236,3	24	0	69,7	52,4	-
20.10.2021	2,47	168	24	0	70	59,1	-
Итого:	98,44	4526,8	719,99	0	0	0	0
Гкал	84,658						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2021	20020,12	1560557,5	137332,53
20.10.2021	20118,56	1565084,3	138052,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.10.2021 7:24:51