

#12994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2022 | 0,45 | 13 | 24 | 0 | 68,9 | 43,1 | - |
| 22.09.2022 | 0,44 | 13,1 | 24 | 0 | 68,4 | 43,4 | - |
| 23.09.2022 | 0,54 | 16,4 | 24 | 0 | 68,8 | 42,7 | - |
| 24.09.2022 | 0,45 | 18,3 | 24 | 0 | 68,9 | 48 | - |
| 25.09.2022 | 0,38 | 16,4 | 24 | 0 | 68,8 | 49 | - |
| 26.09.2022 | 2,63 | 75,5 | 24 | 0 | 69,4 | 42,2 | - |
| 27.09.2022 | 2,58 | 77,9 | 24 | 0 | 69,5 | 42 | - |
| 28.09.2022 | 3,73 | 118,2 | 24 | 0 | 69,1 | 41,3 | - |
| 29.09.2022 | 3,43 | 140,2 | 24 | 0 | 64,8 | 42,2 | - |
| 30.09.2022 | 3,03 | 94,8 | 24 | 0 | 69,4 | 42,8 | - |
| 01.10.2022 | 2,69 | 78,3 | 24 | 0 | 71,4 | 43,1 | - |
| 02.10.2022 | 3,06 | 96,6 | 24 | 0 | 69,2 | 41,8 | - |
| 03.10.2022 | 2,99 | 96,3 | 24 | 0 | 68,5 | 42,2 | - |
| 04.10.2022 | 3,1 | 97,4 | 24 | 0 | 69,1 | 41,8 | - |
| 05.10.2022 | 3,14 | 93,2 | 24 | 0 | 70,6 | 41,3 | - |
| 06.10.2022 | 2,63 | 84,6 | 24 | 0 | 68,3 | 42,1 | - |
| 07.10.2022 | 2,52 | 80,8 | 24 | 0 | 69,2 | 43 | - |
| 08.10.2022 | 2,88 | 89,7 | 24 | 0 | 69,7 | 42,1 | - |
| 09.10.2022 | 2,81 | 91,2 | 24 | 0 | 69,2 | 43,3 | - |
| 10.10.2022 | 2,78 | 89,6 | 24 | 0 | 69,6 | 43,3 | - |
| 11.10.2022 | 3,25 | 99,8 | 24 | 0 | 69,7 | 41,6 | - |
| 12.10.2022 | 3,37 | 104,7 | 24 | 0 | 69,8 | 42,1 | - |
| 13.10.2022 | 3,24 | 99,6 | 24 | 0 | 69,8 | 41,9 | - |
| 14.10.2022 | 3,13 | 98,6 | 24 | 0 | 69,5 | 41,9 | - |
| 15.10.2022 | 2,32 | 74,2 | 24 | 0 | 69,5 | 43,4 | - |
| 16.10.2022 | 2,4 | 75 | 24 | 0 | 69 | 41,9 | - |
| 17.10.2022 | 1,74 | 55,9 | 24 | 0 | 69,3 | 44,4 | - |
| 18.10.2022 | 2,83 | 85,4 | 24 | 0 | 69,3 | 41,2 | - |
| 19.10.2022 | 3,5 | 112,8 | 24 | 0 | 69,2 | 42,5 | - |
| 20.10.2022 | 3,68 | 120,1 | 24 | 0 | 69,6 | 42,9 | - |
| Итого: | 75,72 | 2407,6 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 65,119 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.09.2022 | 21345,75 | 1717493,1 | 146084,02 |
| 20.10.2022 | 21421,47 | 1719900,7 | 146804,02 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.10.2022 7:24:03 |