

#99121#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2024	0,39	17,3	24	0	68,7	49,6	-
22.09.2024	0,39	16,8	24	0	68,9	49,5	-
23.09.2024	0,55	20,7	24	0	69,2	47,6	-
24.09.2024	0,52	20,7	24	0	69	48,3	-
25.09.2024	0,52	19	24	0	69,1	46,4	-
26.09.2024	0,51	18,3	24	0	69	46,4	-
27.09.2024	0,54	20,6	24	0	69,1	47,2	-
28.09.2024	0,45	18,9	24	0	68,8	48,7	-
29.09.2024	0,45	18,7	24	0	68,7	48,8	-
30.09.2024	0,59	21,4	24	128	69,1	46,5	-
01.10.2024	3,7	151,2	24	0	66,3	46,8	-
02.10.2024	4,93	202,1	24	0	69,6	48,7	-
03.10.2024	5,22	239	24	0	69,6	50,8	-
04.10.2024	4,41	224,7	24	128	69,2	52,1	-
05.10.2024	0,49	21	23,99	128	67,9	48,7	-
06.10.2024	0,4	17,7	24	0	68,7	49,3	-
07.10.2024	0,66	24,7	24	0	69	47,3	-
08.10.2024	3,41	196,9	24	0	69,1	51	-
09.10.2024	5,11	366,2	24	0	69,8	57,9	-
10.10.2024	4,83	359,6	24	0	70,3	58,8	-
11.10.2024	5,36	345,3	24	0	69,7	56,4	-
12.10.2024	5,25	340,6	24	0	70,3	57,1	-
13.10.2024	5,33	342,9	24	0	70,3	57	-
14.10.2024	5,69	356,6	24	0	70,4	56,8	-
15.10.2024	5,7	357,6	24	0	70,1	56,4	-
16.10.2024	5,66	343,3	24	0	69,7	55,5	-
17.10.2024	5,82	356,8	24	0	70,2	56,2	-
18.10.2024	5,69	354,6	24	0	70	56,2	-
19.10.2024	5,48	355,4	24	0	70,1	56,9	-
20.10.2024	5,47	352,8	24	0	70,2	56,8	-
Итого:	93,52	5501,4	719,99	0	0	0	0
Гкал	80,427						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2024	24108,8	1901549,1	163622,27
20.10.2024	24202,32	1907050,5	164342,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:26:10