

#12992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2022	4,65	300,5	24	0	69,5	54,4	-
22.10.2022	3,83	347,4	24	0	69,8	60,4	-
23.10.2022	2,64	328,7	24	0	70,6	63,8	-
24.10.2022	3,17	338,8	24	0	69,9	62	-
25.10.2022	2,7	334,1	24	0	70	63,3	-
26.10.2022	2,87	333,6	24	0	69,9	62,6	-
27.10.2022	2,76	330,7	24	0	70	63,1	-
28.10.2022	1,78	322	24	0	69,7	65,4	-
29.10.2022	2,38	334,1	24	0	69,4	63,6	-
30.10.2022	2,42	329,7	24	0	70	64,1	-
31.10.2022	2,52	324	24	0	70,7	64,4	-
01.11.2022	2,66	340	24	0	69,7	63,3	-
02.11.2022	2,64	339,7	24	0	69,5	63,2	-
03.11.2022	3,26	347,7	24	0	69,8	61,9	-
04.11.2022	3,89	351,8	24	0	69,8	60,4	-
05.11.2022	4,19	356,2	24	0	69,7	59,6	-
06.11.2022	4,3	349,8	24	0	69,6	59,1	-
07.11.2022	5,06	369,4	24	0	69,7	58	-
08.11.2022	3,68	348,6	24	0	69,8	60,8	-
09.11.2022	3,73	346,5	24	0	69,6	60,4	-
10.11.2022	4,04	353,7	24	0	69,6	59,8	-
11.11.2022	3,76	351,9	24	0	69,9	60,8	-
12.11.2022	2,97	338,5	24	0	69,9	62,4	-
13.11.2022	2,82	332,3	24	0	69,5	62,3	-
14.11.2022	4,36	352,4	24	0	69,6	59	-
15.11.2022	4,99	366,8	24	0	69,7	58,1	-
16.11.2022	6,3	378,1	24	0	72,7	58,4	-
17.11.2022	7,01	378,6	24	0	77,1	61,3	-
18.11.2022	7,8	382,5	24	0	78,9	61,4	-
19.11.2022	8,63	409,5	24	0	80,7	62,7	-
20.11.2022	8,51	407,7	24	0	81,9	64	-
Итого:	126,32	10825,3	744	0	0	0	0
Гкал	108,634						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2022	21421,47	1719900,7	146804,02
20.11.2022	21547,79	1730726	147548,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 7:20:54