

#52171#

Отчет за период с 21.11.2023 до 22.12.2023

Абонент: ООО Дарлен
Адрес установки: Калининград, Московский 40
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31938
Отчет сформирован: 22.12.2023

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
21.11.2023 0:00	8,35	618,7	80,72	67,2	23,99	10000000
22.11.2023 0:00	8,81	439,2	79,2	62,04	24	0
23.11.2023 0:00	7,68	427,8	74,82	59,42	24	0
24.11.2023 0:00	7,83	428	75,67	60,02	24	0
25.11.2023 0:00	7,77	414,4	78,3	62,24	24	0
26.11.2023 0:00	7,85	405,2	80,91	64,26	24	0
27.11.2023 0:00	9,78	471,3	83,28	65,52	24	0
28.11.2023 0:00	10,51	530,7	83,99	66,95	24	0
29.11.2023 0:00	10,49	532,1	84,36	67,38	24	0
30.11.2023 0:00	9,59	467	82,71	65,12	24	0
01.12.2023 0:00	9,25	463,2	80,68	63,61	24	0
02.12.2023 0:00	8,19	419,7	80,15	63,42	24	0
03.12.2023 0:00	7,99	423,4	79,22	63,02	24	0
04.12.2023 0:00	8,95	452,1	79,24	62,33	24	0
05.12.2023 0:00	9,32	442	82,18	64,07	24	0
06.12.2023 0:00	10,51	497,8	83,98	65,93	24	0
07.12.2023 0:00	9,36	442,2	82,01	63,87	24	0
08.12.2023 0:00	10,29	487,6	84,31	66,27	24	0
09.12.2023 0:00	9,78	483,1	83,45	66,12	24	0
10.12.2023 0:00	8,78	445,9	80,12	63,24	24	0
11.12.2023 0:00	8,74	440,1	77,59	60,64	24	0
12.12.2023 0:00	8,21	435,3	75,69	59,55	24	0
13.12.2023 0:00	8,31	431,3	77,02	60,52	24	0
14.12.2023 0:00	8,48	417,7	79,39	62,02	24	0
15.12.2023 0:00	8,06	445,2	75,85	60,32	24	0
16.12.2023 0:00	6,91	438,9	71,83	58,34	24	0
17.12.2023 0:00	6,35	423,4	70	57,14	24	0
18.12.2023 0:00	6,78	417,5	69,5	55,64	24	0
19.12.2023 0:00	6,79	429,1	70,15	56,61	24	0
20.12.2023 0:00	7,17	469,3	71,15	58,07	24	0
21.12.2023 0:00	7,27	438,3	72,89	58,72	24	0
31,00	264,15	14077,50	78,40	62,25	743,99	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 743,99 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
21.11.2023 11:13	22915,88	1822449,1	156343,6
22.12.2023 11:13	23180,03	1836526,6	157057,59

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

