

#67621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
22.12.2023	7,71	415,7	24	0	76	60,1	-
23.12.2023	7,21	378,8	24	0	77,4	61,1	-
24.12.2023	6,53	349,8	24	0	77,3	61,6	-
25.12.2023	6,7	659	23,98	128	66,6	59,2	-
26.12.2023	9,22	928,8	24	0	72,4	63,9	-
27.12.2023	8,9	823,7	24	0	73	63,7	-
28.12.2023	8,7	820,5	24	0	73,2	64	-
29.12.2023	7,99	841,9	24	0	70,2	62	-
30.12.2023	7,49	810,9	24	0	69,5	61,6	-
31.12.2023	7,68	812,2	24	0	72,3	64,2	-
01.01.2024	8,3	811,9	24	0	76,2	67,4	-
02.01.2024	9,48	761	24	0	82,3	71,7	-
03.01.2024	10,09	651,6	24	0	85,5	72	-
04.01.2024	10,58	587,2	24	0	86,5	71	-
05.01.2024	10,09	662,2	24	0	82,8	69,7	-
06.01.2024	10,18	643,1	24	0	84,3	70,7	-
07.01.2024	11,5	496,3	24	0	91,8	71,8	-
08.01.2024	13,53	655,1	24	0	92	73,6	-
09.01.2024	13,85	875,5	24	0	86,4	72,8	-
10.01.2024	11,57	855,9	24	0	80,5	68,9	-
11.01.2024	10,34	723,7	24	0	79,4	67	-
12.01.2024	10,55	752,2	24	0	79,8	67,5	-
13.01.2024	10,53	837,7	24	0	81,2	70,5	-
14.01.2024	9,81	848,9	24	0	79,6	69,7	-
15.01.2024	10,18	737	24	0	79,8	67,8	-
16.01.2024	10,89	655,2	24	0	83,5	69,3	-
17.01.2024	11,2	654,2	24	0	83,8	69,1	-
18.01.2024	10,45	702,9	24	0	80,7	68	-
19.01.2024	10,39	699,6	24	0	81	68,3	-
20.01.2024	9,79	725	24	0	80,7	69,1	-
Итого:	291,43	21177,5	719,98	0	0	0	0
Гкал	250,628						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
21.12.2023	23176,29	1836320,8	157046,36
20.01.2024	23467,72	1857498,3	157766,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 15:18:18