

#115123#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 20.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1072,907	790,06	282.847	67.557

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#115122#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3340
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112709
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	9,267	0,003	87,444	0	0,022	85,041	0	0,022	24	0	79,3	53,3	0,46	0,3
22.01.2025	-	9,198	0,004	86,725	0	0,015	84,342	0	0,015	24	0	79,2	53,2	0,46	0,3
23.01.2025	-	9,1	0,003	86,668	0	0,021	84,28	0	0,021	24	0	79,3	53,6	0,46	0,3
24.01.2025	-	8,263	0,004	75,49	0	0,009	73,44	0	0,009	24	0	78,8	52	0,46	0,29
25.01.2025	-	6,832	0,002	58,409	0	0,013	56,817	0	0,013	24	0	78,9	50,2	0,47	0,29
26.01.2025	-	6,779	0,002	57,561	0	0,008	56	0	0,008	24	0	78,7	49,8	0,47	0,29
27.01.2025	-	7,297	0,001	64,405	0	0,026	62,652	0	0,026	24	0	78,8	51,1	0,47	0,29
28.01.2025	-	6,828	0,005	59,177	0	0,004	57,568	0	0,004	24	0	78,8	50,6	0,47	0,28
29.01.2025	-	7,008	0,001	61,396	0	0,003	59,726	0	0,003	24	0	78,8	50,9	0,47	0,28
30.01.2025	-	7,313	0,001	64,031	0	0,021	62,288	0	0,021	24	0	78,8	50,8	0,47	0,28
31.01.2025	-	7,892	0,004	70,56	0	0,019	68,63	0	0,019	24	0	79	51,6	0,47	0,29
01.02.2025	-	7,364	0,004	65,29	0	0,011	63,517	0	0,011	24	0	78,8	51,2	0,46	0,29
02.02.2025	-	7,759	0,002	70,094	0	0,011	68,182	0	0,011	24	0	78,9	51,7	0,45	0,29
03.02.2025	-	9	0,002	84,15	0	0,022	81,843	0	0,022	24	0	79	52,8	0,45	0,29
04.02.2025	-	8,356	0,004	75,917	0	0,027	73,839	0	0,027	24	0	79,1	52,1	0,46	0,29
05.02.2025	-	8,902	0,005	82,639	0	0,009	80,371	0	0,009	24	0	79,1	52,8	0,46	0,29
06.02.2025	-	8,025	0,002	70,626	0	0,009	68,697	0	0,009	24	0	78,9	51,1	0,45	0,29
07.02.2025	-	8,848	0,002	81,566	0	0,004	79,336	0	0,004	24	0	79	52,4	0,45	0,29
08.02.2025	-	9,327	0,001	93,611	0	0,006	91,012	0	0,006	24	0	79,7	55,3	0,45	0,3
09.02.2025	-	10,099	0,001	103,348	0	0,006	100,361	0	0,006	24	0	81,5	57,5	0,45	0,3
10.02.2025	-	12,261	0,001	130,931	0	0,002	126,997	0	0,002	24	0	83,4	60,4	0,45	0,3
11.02.2025	-	12,498	0	136,39	0	0,006	132,274	0	0,006	24	0	83,6	61,1	0,45	0,3
12.02.2025	-	11,963	0,001	131,402	0	0,01	127,461	0	0,01	24	0	83,2	60,8	0,45	0,3
13.02.2025	-	11,129	0,002	115,409	0	0,01	112,018	0	0,01	24	0	82,4	58,7	0,45	0,3
14.02.2025	-	10,246	0,002	100,601	0	0,007	97,731	0	0,007	24	0	80,9	55,9	0,45	0,3
15.02.2025	-	9,562	0,001	93,363	0	0,005	90,679	0	0,005	24	0	81,3	56,2	0,46	0,3
16.02.2025	-	10,37	0,001	109,408	0	0,005	106,207	0	0,005	24	0	82,1	58,8	0,45	0,3
17.02.2025	-	10,447	0,001	112,448	0	0,011	109,219	0	0,011	24	0	81,3	58,5	0,45	0,3
18.02.2025	-	9,887	0,002	98,86	0	0,008	96,116	0	0,008	24	0	79,7	55,2	0,45	0,3
19.02.2025	-	9,829	0,002	99,993	0	0,007	97,227	0	0,007	24	0	79,5	55,4	0,46	0,3
20.02.2025	-	11,199	0,001	123,783	0	0,005	120,139	0	0,005	24	0	82,5	60,2	0,45	0,3
Итого:	-	282,848	0,067	2751,695	0	0,342	2674,01	0	0,342	744	0	80,07	54,36	0,46	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	790,06	7724,397	0	1,842	7399,177	0	1,82	2962	508
20.02.2025	1072,907	10476,091	0	2,184	10073,187	0	2,158	3706	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения