

#296668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград  
Номер абонента 3340  
Порядковый номер 9022  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112709  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	7,256	0	73,021	0	0,001	71,203	0	0,001	24	0	74,9	50,6	0,43	0,29	-
22.03.2026	6,67	0	65,293	0	0,01	63,673	0	0,01	24	0	74,8	49,8	0,43	0,29	-
23.03.2026	6,539	0,002	54,476	0	0	53,114	0	0	24	0	75	45,7	0,44	0,28	-
24.03.2026	6,554	0	54,294	0	0	52,943	0	0	24	0	74,9	45,4	0,44	0,28	-
25.03.2026	6,034	0	46,895	0	0,001	45,734	0	0,001	24	0	74,7	43,2	0,44	0,28	-
26.03.2026	7,755	0	69,792	0	0	68,064	0	0	24	0	74,8	47,6	0,43	0,28	-
27.03.2026	8,091	0	77,714	0	0	75,774	0	0	24	0	75,1	49,6	0,43	0,29	-
28.03.2026	6,874	0	67,333	0	0,001	65,645	0	0,001	24	0	75,2	50,2	0,43	0,28	-
29.03.2026	6,315	0	56,4	0	0,006	54,994	0	0,006	24	0	75	47,6	0,43	0,28	-
30.03.2026	7,024	0,001	61,208	0	0	59,679	0	0	24	0	75,1	47	0,44	0,28	-
31.03.2026	7,753	0	69,066	0	0	67,341	0	0	24	0	75,1	47,6	0,43	0,28	-
01.04.2026	8,013	0	73,662	0	0	71,815	0	0	24	0	75,2	48,6	0,43	0,28	-
02.04.2026	8,339	0	84,588	0	0,001	82,47	0	0,001	24	0	75,1	51	0,43	0,29	-
03.04.2026	8,021	0	74,359	0	0,013	72,498	0	0,013	24	0	75,1	48,8	0,43	0,29	-
04.04.2026	6,705	0,002	62,222	0	0	60,665	0	0	24	0	75,1	48,7	0,43	0,28	-
05.04.2026	5,768	0	50,606	0	0	49,342	0	0	24	0	75	47,1	0,44	0,28	-
06.04.2026	7,13	0	59,761	0	0	58,264	0	0	24	0	75,1	45,9	0,44	0,28	-
07.04.2026	7,748	0	68,77	0	0	67,055	0	0	24	0	75	47,5	0,43	0,28	-
08.04.2026	8,399	0	77,9	0	0	75,949	0	0	24	0	75,2	48,8	0,43	0,29	-
09.04.2026	8,41	0	79,96	0	0	77,962	0	0	24	0	75,1	49,4	0,42	0,29	-
10.04.2026	8,078	0	75,771	0	0	73,885	0	0	24	0	75	48,9	0,43	0,29	-
11.04.2026	6,39	0	58,947	0	0,002	57,483	0	0,002	24	0	74,9	48,3	0,43	0,28	-
12.04.2026	5,968	0	55,54	0	0,001	54,159	0	0,001	24	0	74,9	48,6	0,44	0,28	-
13.04.2026	6,695	0	56,991	0	0,01	55,584	0	0,01	24	0	74,6	45,8	0,44	0,28	-
14.04.2026	6,042	0,002	48,631	0	0	47,426	0	0	24	0	74,8	44,4	0,44	0,28	-
15.04.2026	6,507	0	52,574	0	0	51,275	0	0	24	0	74,7	44,4	0,44	0,28	-
16.04.2026	7,231	0	63,884	0	0	62,292	0	0	24	0	75	47,3	0,44	0,28	-
17.04.2026	7,249	0	64,528	0	0	62,916	0	0	24	0	75,1	47,6	0,43	0,28	-
18.04.2026	5,411	0	48	0	0	46,812	0	0	24	0	74,7	47,1	0,43	0,28	-
19.04.2026	4,903	0	40,77	0	0,001	39,764	0	0,001	24	0	74,6	45,2	0,44	0,28	-
20.04.2026	6,742	0	56,787	0	0	55,381	0	0	24	0	74,8	45,7	0,43	0,28	-
Итого:	216,614	0	1949,743	0	0,047	1901,161	0	0,047	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,737														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3202,773	32206,581	0	4,192	31220,362	0	4,141	13121	525
20.04.2026	3419,387	34156,325	0	4,239	33121,523	0	4,188	13865	525

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 10:19:09