

#6125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	6,163	0,001	50,854	0	0,001	49,599	0	0,001	24	0	74,5	44,9	0,42	0,27	9,9
22.04.2021	7,538	0	65,819	0	0	64,17	0	0	24	0	75,2	47,1	0,42	0,27	8,6
23.04.2021	7,531	0	66,074	0	0	64,428	0	0	24	0	75	47,1	0,43	0,27	4,6
24.04.2021	6,519	0	60,239	0	0	58,74	0	0	24	0	74,8	48,4	0,42	0,27	4,6
25.04.2021	6,597	0	61,095	0	0	59,575	0	0	24	0	74,9	48,5	0,42	0,27	4
26.04.2021	7,951	0	72,31	0	0	70,497	0	0	24	0	75,2	48,3	0,43	0,28	3,7
27.04.2021	7,923	0	69,649	0	0,029	67,91	0	0,029	24	0	75,1	47,3	0,43	0,27	2,9
28.04.2021	7,102	0,005	61,252	0	0,051	59,727	0	0,051	24	0	74,9	46,6	0,43	0,27	4,1
29.04.2021	6,341	0,009	51,916	0	0,02	50,63	0	0,02	24	0	74,7	44,8	0,42	0,27	6,7
30.04.2021	6,557	0,003	52,386	0	0	51,08	0	0	24	0	74,9	44,3	0,31	0,26	9,3
01.05.2021	5,695	0	49,38	0	0	48,161	0	0	24	0	74,5	46,3	0,34	0,26	7
02.05.2021	6,36	0	57,934	0	0	56,515	0	0	24	0	74,2	47,3	0,34	0,26	7,3
03.05.2021	6,222	0	56,935	0	0	55,549	0	0	24	0	73,9	47,2	0,33	0,26	6,2
04.05.2021	6,256	0	51,526	0	0	50,258	0	0	24	0	74,3	44,6	0,34	0,26	5,8
05.05.2021	5,937	0	47,213	0	0	46,046	0	0	24	0	74,5	43,7	0,35	0,26	9,6
06.05.2021	6,751	0	56,548	0	0	55,151	0	0	24	0	74,6	45,4	0,35	0,26	10,4
07.05.2021	4,097	0	37,11	0	0	36,198	0	0	24	0	74,4	47,4	0,35	0,26	6,9
08.05.2021	1,079	0	13,925	0	0	13,6	0	0	24	0	72,2	53,3	0,35	0,26	6,9
09.05.2021	1,092	0	13,991	0	0	13,664	0	0	24	0	72,3	53,2	0,35	0,26	6,3
10.05.2021	1,139	0	14,476	0	0	14,138	0	0	24	0	72,2	53	0,35	0,26	11,1
11.05.2021	1,883	0	19,37	0	0	18,908	0	0	24	0	73,1	49,3	0,35	0,26	17,8
12.05.2021	1,895	0	19,575	0	0	19,107	0	0	24	0	73,1	49,5	0,36	0,26	19,7
13.05.2021	1,84	0	19,267	0	0	18,808	0	0	24	0	73,1	49,7	0,36	0,26	19,2
14.05.2021	1,847	0	19,189	0	0	18,728	0	0	24	0	73,2	49,7	0,35	0,26	9,9
15.05.2021	1,068	0	13,841	0	0	13,519	0	0	24	0	72,2	53,3	0,36	0,26	10,6
16.05.2021	1,072	0	13,93	0	0	13,607	0	0	24	0	72	53,3	0,35	0,26	10
17.05.2021	1,912	0	19,921	0	0	19,445	0	0	24	0	73,2	49,7	0,36	0,26	12,5
18.05.2021	2,007	0	20,446	0	0	19,958	0	0	24	0	73,1	49,1	0,36	0,26	14,5
19.05.2021	1,967	0	20,302	0	0	19,817	0	0	24	0	73,2	49,5	0,36	0,26	11,4
20.05.2021	1,951	0	20,156	0	0	19,676	0	0	24	0	73,2	49,5	0,36	0,26	10,4
Итого:	132,292	0	1196,629	0	0,101	1167,209	0	0,101	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,597														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1475,626	14295,051	0	1,397	13901,126	0	1,38	4039	2
20.05.2021	1607,919	15491,681	0	1,498	15068,336	0	1,48	4759	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:30:27