

#6122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	5,332	0	42,225	0	0	41,21	0	0	24	0	73,4	42,5	0,36	0,26	-
22.04.2023	4,518	0	37,455	0	0	36,558	0	0	24	0	73,3	43,8	0,37	0,26	-
23.04.2023	3,179	0	26,112	0	0,001	25,492	0	0,001	24	0	73	43,2	0,37	0,26	-
24.04.2023	3,162	0	25,108	0	0,013	24,551	0	0,013	24	0	69,9	39,1	0,26	0,18	-
25.04.2023	5,945	0,001	51,033	0	0	49,859	0	0	24	0	71,7	43,2	0,38	0,27	-
26.04.2023	6,372	0	56,791	0	0	55,483	0	0	24	0	71,7	44,3	0,36	0,27	-
27.04.2023	6,61	0	60,221	0	0	58,832	0	0	24	0	71,7	44,9	0,36	0,27	-
28.04.2023	6,256	0	57,996	0	0	56,658	0	0	24	0	71,8	45,5	0,36	0,27	-
29.04.2023	4,461	0	40,116	0	0	39,195	0	0	24	0	71,5	44,4	0,37	0,27	-
30.04.2023	5,196	0	45,943	0	0	44,883	0	0	24	0	71,7	44	0,36	0,27	-
01.05.2023	4,751	0	43,899	0	0	42,885	0	0	24	0	71,7	45,3	0,36	0,27	-
02.05.2023	5,608	0	48,041	0	0	46,931	0	0	24	0	71,9	43,3	0,39	0,27	-
03.05.2023	6,433	0	58,626	0	0	57,26	0	0	24	0	72,2	45,4	0,39	0,27	-
04.05.2023	5,762	0	51,555	0	0	50,368	0	0	24	0	71,7	44,4	0,37	0,27	-
05.05.2023	4,196	0	40,031	0	0	39,113	0	0	24	0	71,5	45,9	0,36	0,27	-
06.05.2023	0,977	0	12,895	0	0	12,616	0	0	24	0	69,2	50,7	0,36	0,27	-
07.05.2023	0,994	0	12,951	0	0	12,669	0	0	24	0	69,4	50,7	0,36	0,27	-
08.05.2023	1	0	13,146	0	0	12,862	0	0	24	0	69,2	50,7	0,36	0,27	-
09.05.2023	0,992	0	13,1	0	0	12,817	0	0	24	0	69,2	50,7	0,36	0,27	-
10.05.2023	0,682	0	7,731	0	0	7,577	0	0	24	0	65,5	44	0,17	0,13	-
11.05.2023	1,91	0	19,969	0	0	19,514	0	0	24	0	71,2	47,8	0,37	0,26	-
12.05.2023	1,824	0	19	0	0	18,555	0	0	24	0	72,5	49	0,37	0,26	-
13.05.2023	0,994	0	12,095	0	0	11,822	0	0	24	0	70,9	50,8	0,37	0,26	-
14.05.2023	0,994	0	12,097	0	0	11,824	0	0	24	0	71	51	0,38	0,26	-
15.05.2023	1,838	0	19,282	0	0	18,828	0	0	24	0	72,6	49,3	0,39	0,26	-
16.05.2023	1,715	0	18,218	0	0	17,792	0	0	24	0	72,2	49,2	0,38	0,26	-
17.05.2023	1,802	0	18,921	0	0	18,481	0	0	24	0	72,1	48,8	0,37	0,26	-
18.05.2023	1,86	0	19,335	0	0	18,882	0	0	24	0	72,4	48,9	0,38	0,26	-
19.05.2023	1,767	0	18,641	0	0	18,205	0	0	24	0	72,3	49,1	0,38	0,26	-
20.05.2023	1,027	0	12,33	0	0	12,051	0	0	24	0	71	50,6	0,38	0,26	-
Итого:	98,157	0	914,863	0	0,014	893,773	0	0,014	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,444														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	5292,999	50444,827	0	9,542	49139,734	0	9,455	21547	14
20.05.2023	5391,158	51359,692	0	9,556	50033,509	0	9,469	22267	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:30:24