

#129297#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1570,877	1468,833	102.044	24.373

Подпись исполнителя _____



#129296#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	4,386	0,001	48,296	0	0,006	47,15	0	0,006	24	0	72,9	50,8	0,43	0,27
22.04.2025	-	5,246	0,001	55,895	0	0	54,574	0	0	24	0	72,8	49,9	0,42	0,27
23.04.2025	-	4,665	0	50,542	0	0,005	49,344	0	0,005	24	0	73	50,4	0,42	0,27
24.04.2025	-	5,133	0,001	53,641	0	0,001	52,369	0	0,001	24	0	72,9	49,5	0,42	0,27
25.04.2025	-	6,19	0	65,518	0	0	63,96	0	0	24	0	73	49,9	0,43	0,27
26.04.2025	-	5,584	0	58,19	0	0,005	56,81	0	0,005	24	0	72,9	49,5	0,43	0,27
27.04.2025	-	5,467	0,001	56,835	0	0,003	55,479	0	0,003	24	0	73,1	49,6	0,42	0,27
28.04.2025	-	5,442	0,001	60,272	0	0,006	58,84	0	0,006	24	0	73	51	0,42	0,27
29.04.2025	-	4,968	0,001	53,077	0	0,004	51,816	0	0,004	24	0	73	50,2	0,43	0,27
30.04.2025	-	3,709	0,001	45,59	0	0,001	44,509	0	0,001	24	0	72,9	53	0,43	0,27
01.05.2025	-	0,769	0	21,214	0	0	20,733	0	0	24	0	71,1	62,3	0,42	0,27
02.05.2025	-	0,773	0	21,179	0	0	20,7	0	0	24	0	71,1	62,2	0,42	0,27
03.05.2025	-	0,803	0	21,802	0	0	21,306	0	0	24	0	71,3	62,3	0,42	0,27
04.05.2025	-	0,792	0	21,845	0	0	21,351	0	0	24	0	71,1	62,3	0,42	0,27
05.05.2025	-	1,454	0	32,174	0	0	31,43	0	0	24	0	71,9	60,9	0,41	0,27
06.05.2025	-	1,438	0	32,7	0	0	31,942	0	0	24	0	72	61,3	0,42	0,27
07.05.2025	-	1,752	0	28,796	0	0,726	28,137	0	0,715	24	0	71,5	58	0,42	0,27
08.05.2025	-	1,053	0,155	13,961	0	0	13,655	0	0	24	0	69,8	51,4	0,42	0,27
09.05.2025	-	1,093	0	14,595	0	0	14,273	0	0	24	0	70	51,8	0,42	0,27
10.05.2025	-	1,088	0	14,396	0	0	14,079	0	0	24	0	70	51,6	0,41	0,27
11.05.2025	-	1,096	0	14,614	0	0	14,292	0	0	24	0	69,9	51,6	0,41	0,28
12.05.2025	-	3,527	0	37,153	0	0,137	36,28	0	0,136	24	0	72,4	49,4	0,41	0,28
13.05.2025	-	5,71	0,023	52,536	0	0,005	51,294	0	0,005	24	0	72,9	46,3	0,41	0,28
14.05.2025	-	5,663	0,001	51,103	0	0,002	49,892	0	0,002	24	0	72,9	45,8	0,42	0,28
15.05.2025	-	5,476	0	48,978	0	0	47,81	0	0	24	0	73,1	45,8	0,42	0,27
16.05.2025	-	5,173	0	44,776	0	0	43,706	0	0	24	0	73,2	45	0,42	0,27
17.05.2025	-	5,052	0	43,186	0	0	42,157	0	0	24	0	73,1	44,5	0,41	0,27
18.05.2025	-	4,462	0	37,636	0	0	36,745	0	0	24	0	72,8	43,9	0,41	0,28
19.05.2025	-	3,085	0	27,964	0	0	27,311	0	0	24	0	72,3	45,3	0,41	0,27
20.05.2025	-	0,996	0	12,993	0	0	12,705	0	0	24	0	70,2	51,5	0,42	0,27
Итого:	-	102,045	0,186	1141,457	0	0,901	1114,649	0	0,889	720	0	72,07	51,9	0,42	0,27

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1468,833	14358,425	0	2,462	13856,14	0	2,432	5122	508
20.05.2025	1570,877	15499,882	0	3,363	14970,788	0	3,321	5842	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения