

#6126#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,909	0	20,054	0	0	19,576	0	0	24	0	73,1	49,8	0,36	0,26	-
22.05.2021	1,076	0	14,19	0	0	13,863	0	0	24	0	71,7	53,2	0,35	0,26	14
23.05.2021	1,081	0	13,884	0	0	13,559	0	0	24	0	72,2	53,2	0,35	0,26	-
24.05.2021	1,911	0	19,8	0	0	19,326	0	0	24	0	73,2	49,6	0,36	0,26	-
25.05.2021	1,808	0	19,142	0	0	18,685	0	0	24	0	73,1	50	0,36	0,26	16
26.05.2021	1,976	0	20,325	0	0	19,842	0	0	24	0	73	49,2	0,35	0,26	-
27.05.2021	1,9	0	20,368	0	0	19,893	0	0	24	0	72,1	49,3	0,35	0,26	-
28.05.2021	1,874	0	20,866	0	0	20,391	0	0	24	0	71,3	49,4	0,35	0,26	-
29.05.2021	1,1	0	15,266	0	0	14,925	0	0	24	0	70,6	53	0,35	0,26	11
30.05.2021	1,104	0	15,239	0	0	14,897	0	0	24	0	70,6	52,9	0,35	0,26	12,3
31.05.2021	1,86	0	20,562	0	0,001	20,09	0	0,001	24	0	71,4	49,3	0,35	0,26	-
01.06.2021	1,76	0	20,005	0	0	19,547	0	0	24	0	71,3	49,8	0,35	0,26	16
02.06.2021	1,392	0	15,081	0	0,487	14,738	0	0,481	24	0	71,2	50,1	0,36	0,26	-
03.06.2021	1,759	0,091	18,994	0	0,001	18,563	0	0,001	20	4	71,1	48,5	0,35	0,26	-
04.06.2021	1,654	0	18,25	0	0	17,837	0	0	24	0	71,1	49	0,35	0,26	15
05.06.2021	1,015	0	13,972	0	0	13,661	0	0	24	0	70,4	52,6	0,35	0,26	-
06.06.2021	0,999	0	13,793	0	0	13,484	0	0	24	0	70,4	52,8	0,35	0,26	13,4
07.06.2021	1,619	0	17,964	0	0	17,554	0	0	24	0	71,3	49,3	0,36	0,26	22
08.06.2021	1,636	0	18,292	0	0,041	17,875	0	0,04	24	0	71,4	49,6	0,38	0,26	-
09.06.2021	1,581	0,008	17,951	0	0	17,542	0	0	24	0	71,3	49,8	0,39	0,26	18,8
10.06.2021	1,602	0	18,195	0	0	17,781	0	0	24	0	71,2	49,8	0,38	0,26	21
11.06.2021	1,583	0	18,052	0	0	17,643	0	0	24	0	71,1	49,7	0,38	0,26	-
12.06.2021	0,978	0	13,629	0	0	13,325	0	0	24	0	70,5	53	0,38	0,26	-
13.06.2021	0,983	0	13,674	0	0	13,369	0	0	24	0	70,5	52,9	0,38	0,26	-
14.06.2021	0,979	0	13,624	0	0	13,32	0	0	24	0	70,5	52,9	0,38	0,26	-
15.06.2021	1,515	0	17,63	0	0	17,23	0	0	24	0	71,1	50,2	0,38	0,26	-
16.06.2021	1,537	0	17,725	0	0	17,32	0	0	24	0	71,3	50,2	0,38	0,26	-
17.06.2021	1,519	0	17,54	0	0	17,141	0	0	24	0	71,3	50,2	0,38	0,26	-
18.06.2021	1,479	0	17,122	0	0,001	16,731	0	0,001	24	0	71,3	50,3	0,38	0,26	-
19.06.2021	0,964	0	13,276	0	0	12,978	0	0	24	0	70,8	53	0,39	0,26	-
20.06.2021	0,94	0	13,065	0	0	12,772	0	0	24	0	70,7	53,2	0,39	0,26	-
Итого:	45,093	0	527,53	0	0,531	515,458	0	0,524	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,77														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1607,919	15491,681	0	1,498	15068,336	0	1,48	4759	2
20.06.2021	1653,013	16019,212	0	2,029	15583,793	0	2,005	5499	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 8:01:57