

#6112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 19.06.2022

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	1,108	0	13,449	0	0	13,141	0	0	24	0	71,5	51,4	0,39	0,26	-
22.05.2022	1,128	0	13,591	0	0	13,28	0	0	24	0	71,6	51,3	0,4	0,26	-
23.05.2022	1,861	0	18,405	0	0	17,972	0	0	24	0	72,5	47,9	0,41	0,26	-
24.05.2022	1,912	0	18,869	0	0	18,429	0	0	24	0	72,3	47,5	0,4	0,26	-
25.05.2022	1,887	0	17,396	0	0,69	16,991	0	0,686	24	0	72,3	47,5	0,41	0,26	-
26.05.2022	1,988	0,085	18,942	0	0,006	18,498	0	0,006	24	0	72,5	46,8	0,4	0,26	-
27.05.2022	1,84	0,001	18,221	0	0,001	17,796	0	0,001	24	0	72,3	47,6	0,41	0,26	-
28.05.2022	1,137	0	13,781	0	0,001	13,465	0	0,001	24	0	71,5	51,4	0,41	0,26	-
29.05.2022	1,134	0	13,685	0	0	13,371	0	0	24	0	71,6	51,4	0,4	0,26	-
30.05.2022	1,918	0	18,64	0	0	18,203	0	0	24	0	72,4	47,2	0,4	0,26	-
31.05.2022	1,877	0	18,406	0	0,002	17,974	0	0,002	24	0	72,5	47,6	0,4	0,26	-
01.06.2022	0,604	0	8,016	0	0	7,861	0	0	24	0	65	46,6	0,24	0,18	-
02.06.2022	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	22,6	22,9	0,18	0,17	-
03.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,1	0,18	0,17	-
04.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,7	0,18	0,17	-
05.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,6	0,18	0,17	-
06.06.2022	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	20,5	20,5	0,18	0,17	-
07.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,5	0,17	0,16	-
08.06.2022	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	20,8	20,7	0,18	0,17	-
09.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0,13	0,12	-
10.06.2022	0,003	0	0,315	0	0	0,315	0	0	24	0	20,4	18,4	0,15	0,14	-
11.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,2	0,17	0,16	-
12.06.2022	0,082	0	10,722	0	0,038	10,642	0	0,038	24	0	39,2	37,5	0,25	0,23	-
13.06.2022	0,131	0,003	4,024	0	0	3,952	0	0	24	0	62,5	54,6	0,31	0,27	-
14.06.2022	1,396	0	14,082	0	0	13,766	0	0	24	0	70,8	46,6	0,36	0,26	-
15.06.2022	1,729	0	18,021	0	0	17,61	0	0	24	0	71,3	47,9	0,4	0,26	-
16.06.2022	1,645	0	17,399	0	0	17,001	0	0	24	0	71,5	48,4	0,4	0,26	-
17.06.2022	1,604	0	17,183	0	0	16,791	0	0	24	0	71,4	48,6	0,41	0,26	-
18.06.2022	1,079	0	13,584	0	0	13,279	0	0	24	0	70,8	51,4	0,4	0,26	-
19.06.2022	1,07	0	13,496	0	0	13,192	0	0	24	0	70,8	51,4	0,4	0,26	-
Итого:	27,133	0	300,246	0	0,738	293,548	0	0,734	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,481														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	3506,417	33500,314	0	4,398	32624,151	0	4,352	13507	14
19.06.2022	3533,548	33800,562	0	5,136	32917,697	0	5,086	14227	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 13:00:46