

#6121#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,999	0	12,11	0	0	11,837	0	0	24	0	70,8	50,7	0,37	0,26	-
22.05.2023	1,787	0	18,914	0	0	18,471	0	0	24	0	72,4	49,3	0,38	0,26	-
23.05.2023	1,834	0	19,299	0	0	18,845	0	0	24	0	72,5	49,3	0,39	0,26	-
24.05.2023	0,704	0	7,33	0	0	7,178	0	0	24	0	67,3	44	0,17	0,12	-
25.05.2023	1,76	0	18,562	0	0	18,128	0	0	24	0	72,3	49,1	0,38	0,26	-
26.05.2023	1,722	0	18,481	0	0	18,05	0	0	24	0	72,2	49,4	0,38	0,26	-
27.05.2023	0,993	0	12,002	0	0	11,73	0	0	24	0	71	50,9	0,38	0,26	-
28.05.2023	0,983	0	11,877	0	0	11,609	0	0	24	0	71	50,8	0,37	0,26	-
29.05.2023	1,746	0	18,561	0	0	18,127	0	0	24	0	72,3	49,3	0,38	0,26	-
30.05.2023	1,643	0	17,594	0	0	17,183	0	0	24	0	72,2	49,4	0,38	0,26	-
31.05.2023	1,649	0	17,576	0	0	17,167	0	0	24	0	72,2	49,3	0,38	0,26	-
01.06.2023	1,542	0	16,628	0	0	16,241	0	0	24	0	72	49,4	0,38	0,26	-
02.06.2023	1,443	0	15,655	0	0,007	15,294	0	0,007	24	0	71,8	49,3	0,38	0,26	-
03.06.2023	0,976	0,001	11,818	0	0	11,55	0	0	24	0	71,1	50,9	0,38	0,26	-
04.06.2023	0,976	0	11,87	0	0	11,601	0	0	24	0	70,9	50,9	0,38	0,26	-
05.06.2023	1,639	0	17,596	0	0	17,185	0	0	24	0	72,2	49,5	0,38	0,26	-
06.06.2023	1,561	0	16,725	0	0	16,333	0	0	24	0	72,4	49,6	0,38	0,26	-
07.06.2023	1,623	0	17,608	0	0	17,197	0	0	24	0	72,2	49,7	0,39	0,26	-
08.06.2023	1,428	0	15,256	0	0	14,897	0	0	24	0	72,6	49,7	0,4	0,26	-
09.06.2023	1,46	0	16,169	0	0	15,795	0	0	24	0	71,9	49,8	0,39	0,26	-
10.06.2023	0,987	0	11,795	0	0	11,526	0	0	24	0	71,2	50,8	0,39	0,26	-
11.06.2023	0,982	0	11,841	0	0	11,573	0	0	24	0	71	50,8	0,38	0,26	-
12.06.2023	0,969	0	11,676	0	0	11,411	0	0	24	0	71,1	50,9	0,39	0,26	-
13.06.2023	0,655	0	6,924	0	0	6,779	0	0	24	0	67,5	44,4	0,16	0,1	-
14.06.2023	0,003	0	0,237	0	0	0,237	0	0	24	0	26,4	23,1	0,25	0,24	-
15.06.2023	1,53	0	17,291	0	0	16,909	0	0	24	0	69,9	48,3	0,37	0,26	-
16.06.2023	1,479	0	16,403	0	0	16,026	0	0	24	0	71,7	49,7	0,38	0,26	-
17.06.2023	0,98	0	12,026	0	0	11,757	0	0	24	0	70,7	50,8	0,37	0,26	-
18.06.2023	0,958	0	11,863	0	0	11,597	0	0	24	0	70,5	50,8	0,37	0,26	-
19.06.2023	1,491	0	16,59	0	0	16,208	0	0	24	0	71,7	49,8	0,38	0,26	-
20.06.2023	1,462	0	16,253	0	0	15,878	0	0	24	0	71,8	49,8	0,38	0,26	-
Итого:	39,964	0	444,53	0	0,007	434,319	0	0,007	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,545														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	5391,158	51359,692	0	9,556	50033,509	0	9,469	22267	14
20.06.2023	5431,121	51804,222	0	9,563	50467,828	0	9,476	23011	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 13:03:18