

#132332#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 19.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 19.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1588,959	1570,877	18.082	4.319

Подпись исполнителя _____



#132331#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 19.06.2025.

Номер абонента 3340
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20112709
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,997	0	13,06	0	0	12,771	0	0	24	0	70,2	51,6	0,42	0,27
22.05.2025	-	1,006	0	13,071	0	0	12,781	0	0	24	0	70,3	51,5	0,42	0,27
23.05.2025	-	1,018	0	13,264	0	0	12,969	0	0	24	0	70,3	51,6	0,42	0,27
24.05.2025	-	1,028	0	13,499	0	0	13,199	0	0	24	0	70,3	51,8	0,41	0,28
25.05.2025	-	1,005	0	12,996	0	0	12,708	0	0	24	0	70,3	51,4	0,41	0,28
26.05.2025	-	0,999	0	13,007	0	0	12,719	0	0	24	0	70,2	51,4	0,41	0,27
27.05.2025	-	1,024	0	13,536	0	0	13,235	0	0	24	0	70,5	52	0,42	0,27
28.05.2025	-	0,979	0	12,406	0	0	12,128	0	0	24	0	70,6	51,4	0,42	0,27
29.05.2025	-	0,986	0	12,948	0	0	12,66	0	0	24	0	70,3	51,7	0,42	0,27
30.05.2025	-	0,992	0	13,023	0	0	12,733	0	0	24	0	70,3	51,7	0,42	0,27
31.05.2025	-	0,966	0	12,526	0	0	12,25	0	0	24	0	70,1	51,3	0,42	0,27
01.06.2025	-	0,964	0	12,489	0	0	12,212	0	0	24	0	70,2	51,4	0,42	0,27
02.06.2025	-	0,965	0	12,43	0	0	12,153	0	0	24	0	70,5	51,6	0,42	0,27
03.06.2025	-	0,958	0	12,502	0	0	12,226	0	0	24	0	70,1	51,4	0,41	0,27
04.06.2025	-	0,343	0	10,749	0	0	10,602	0	0	24	0	52,7	54,3	0,18	0,13
05.06.2025	-	0	0	4,059	0	0	4,045	0	0	24	0	28,5	42,1	0,02	0,02
06.06.2025	-	0	0	1,831	0	0	1,828	0	0	24	0	21,9	24,6	0,02	0,02
07.06.2025	-	0	0	1,361	0	0	1,359	0	0	24	0	21,3	21,8	0,03	0,03
08.06.2025	-	0	0	1,441	0	0	1,439	0	0	24	0	21,1	21,3	0,03	0,03
09.06.2025	-	0	0	1,352	0	0	1,351	0	0	24	0	20,3	20,9	0,03	0,03
10.06.2025	-	0	0	1,015	0	0	1,014	0	0	24	0	20,3	20,6	0,02	0,03
11.06.2025	-	0	0	0,726	0	0	0,725	0	0	24	0	20,1	20,5	0,03	0,03
12.06.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	20,2	20,2	0,06	0,06
13.06.2025	-	0	0	0,279	0	0	0,278	0	0	24	0	19,9	19,9	0,06	0,06
14.06.2025	-	0	0	0,121	0	0	0,121	0	0	24	0	19,9	19,9	0,05	0,06
15.06.2025	-	0	0	0,278	0	0	0,277	0	0	24	0	20,1	20,1	0,05	0,06
16.06.2025	-	0	0	0,407	0	0	0,407	0	0	24	0	20,3	20,4	0,05	0,05
17.06.2025	-	0,888	0	20,389	0	0	20,145	0	0	24	0	48,3	37,8	0,24	0,2
18.06.2025	-	1,498	0	20,75	0	0	20,275	0	0	24	0	71,5	53,9	0,38	0,27
19.06.2025	-	1,467	0	20,79	0	0	20,313	0	0	24	0	71,6	54,3	0,39	0,27
Итого:	-	18,083	0	266,307	0	0	260,925	0	0	720	0	49,41	39,81	0,25	0,17

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1570,877	15499,882	0	3,363	14970,788	0	3,321	5842	508
19.06.2025	1588,959	15766,191	0	3,363	15231,715	0	3,321	6562	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения