

#6123#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,431	0	16,011	0	0	15,643	0	0	24	0	71,7	49,9	0,37	0,26	-
22.06.2023	1,4	0	15,706	0	0	15,345	0	0	24	0	71,7	49,9	0,38	0,26	-
23.06.2023	1,309	0	14,904	0	0	14,563	0	0	24	0	71,5	50	0,38	0,26	-
24.06.2023	0,913	0	11,394	0	0	11,139	0	0	24	0	70,6	51,1	0,38	0,26	-
25.06.2023	0,914	0	11,307	0	0	11,054	0	0	24	0	70,8	51,1	0,37	0,26	-
26.06.2023	1,377	0	15,505	0	0	15,149	0	0	24	0	71,6	49,9	0,38	0,26	-
27.06.2023	1,313	0	14,909	0	0	14,567	0	0	24	0	71,5	50	0,38	0,26	-
28.06.2023	0,347	0	5,611	0	0	5,511	0	0	24	0	60,5	46,2	0,15	0,1	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,8	0	0	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	24,1	0	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,7	0	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	23,4	0	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,8	0	0	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,5	0	0	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	22,3	0	0	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,3	0,01	0	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,3	0,01	0	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	22,2	0,01	0	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	22,3	0,01	0	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,4	0,02	0,01	-
11.07.2023	0,743	0	8,642	0	0	8,463	0	0	24	0	67,2	46,2	0,2	0,16	-
12.07.2023	1,28	0	14,461	0	0	14,13	0	0	24	0	71,4	49,8	0,36	0,26	-
13.07.2023	1,243	0	14,212	0	0	13,886	0	0	24	0	71,7	50,3	0,39	0,26	-
14.07.2023	1,203	0	13,721	0	0	13,404	0	0	24	0	71,8	50,4	0,39	0,26	-
15.07.2023	0,865	0	10,771	0	0	10,527	0	0	24	0	71	51,4	0,39	0,26	-
16.07.2023	0,849	0	10,681	0	0	10,44	0	0	24	0	70,9	51,5	0,39	0,26	-
17.07.2023	1,187	0	13,831	0	0	13,514	0	0	24	0	71,5	50,6	0,39	0,26	-
18.07.2023	1,216	0	14,09	0	0	13,766	0	0	24	0	71,6	50,5	0,39	0,26	-
19.07.2023	1,176	0	13,762	0	0	13,448	0	0	24	0	71,5	50,7	0,38	0,26	-
20.07.2023	1,309	0	15,015	0	0	14,67	0	0	24	0	71,7	50,4	0,38	0,26	-
Итого:	20,075	0	234,533	0	0	229,219	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,795														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	5431,121	51804,222	0	9,563	50467,828	0	9,476	23011	14
20.07.2023	5451,195	52038,759	0	9,563	50697,046	0	9,476	23731	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 14:46:55