

# #6127#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград  
Номер абонента 3340  
Порядковый номер 9022  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112709  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,267	0	15,434	0	0	15,084	0	0	24	0	71	51	0,37	0,25	-
22.07.2021	1,274	0	15,436	0	0	15,085	0	0	24	0	71,2	51	0,39	0,25	-
23.07.2021	1,231	0	15,129	0	0	14,785	0	0	24	0	71,2	51,4	0,39	0,31	-
24.07.2021	0,884	0	12,273	0	0	11,997	0	0	24	0	70,8	53,2	0,39	0,25	-
25.07.2021	0,872	0	12,203	0	0	11,929	0	0	24	0	70,7	53,2	0,38	0,31	-
26.07.2021	1,185	0	14,824	0	0	14,489	0	0	24	0	70,9	51,4	0,39	0,55	-
27.07.2021	1,191	0	14,773	0	0	14,437	0	0	24	0	71,2	51,4	0,39	0,84	-
28.07.2021	1,174	0	14,794	0	0	14,459	0	0	24	0	71	51,4	0,39	1,2	-
29.07.2021	1,149	0	14,271	0	0	13,945	0	0	24	0	71,4	51,6	0,39	1,07	-
30.07.2021	1,148	0	14,665	0	0	14,336	0	0	24	0	70,7	51,5	0,38	0,86	-
31.07.2021	0,862	0	12,172	0	0	11,9	0	0	24	0	70,6	53,2	0,38	0,79	-
01.08.2021	0,868	0	12,184	0	0	11,911	0	0	24	0	70,6	53,2	0,38	0,51	-
02.08.2021	1,136	0	14,225	0	0	13,903	0	0	24	0	71,1	51,6	0,38	0,31	-
03.08.2021	1,17	0	14,582	0	0	14,253	0	0	24	0	70,9	51,3	0,38	0,18	-
04.08.2021	1,225	0	14,877	0	0	14,54	0	0	24	0	71,2	51,1	0,39	0,04	-
05.08.2021	1,23	0	14,956	0	0	14,618	0	0	24	0	71	51	0,39	0,02	-
06.08.2021	1,194	0	14,941	0	0	14,607	0	0	24	0	70,6	51,2	0,38	0	-
07.08.2021	0,903	0	12,546	0	0	12,268	0	0	24	0	70,3	52,8	0,37	0	-
08.08.2021	0,904	0	12,554	0	0	12,274	0	0	24	0	70,4	52,9	0,38	0	-
09.08.2021	0,924	0	11,613	0	0	11,351	0	0	24	0	70,8	51,4	0,4	0,06	-
10.08.2021	1,22	0	15,127	0	0	14,788	0	0	19	5	70,7	51,1	0,39	0	-
11.08.2021	1,222	0	15,19	0	0	14,848	0	0	24	0	70,8	51,2	0,39	0	-
12.08.2021	1,281	0	15,451	0	0	15,101	0	0	24	0	71,2	51	0,39	0	-
13.08.2021	1,27	0	15,444	0	0	15,095	0	0	24	0	71	51	0,39	0	-
14.08.2021	0,966	0	13,087	0	0	12,794	0	0	24	0	70,6	52,7	0,38	0	-
15.08.2021	0,963	0	13,05	0	0	12,757	0	0	24	0	70,6	52,7	0,38	0	-
16.08.2021	1,261	0	15,381	0	0	15,033	0	0	24	0	71	51,1	0,39	0	-
17.08.2021	1,244	0	15,315	0	0	14,969	0	0	24	0	70,9	51,2	0,38	0	-
18.08.2021	1,28	0	15,681	0	0	15,328	0	0	24	0	70,8	51	0,38	0	-
19.08.2021	1,326	0	16,007	0	0	15,645	0	0	24	0	70,9	50,8	0,39	0	-
20.08.2021	1,294	0	15,676	0	0	15,323	0	0	24	0	70,9	50,9	0,38	0	-
Итого:	35,118	0	443,861	0	0	433,852	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,388														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1674,254	16279,359	0	2,045	15838,093	0	2,021	6216	9
20.08.2021	1709,377	16723,221	0	2,045	16271,946	0	2,021	6955	14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2021 11:14:36