

# #6111#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград  
Номер абонента 3340  
Порядковый номер 9022  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112709  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,478	0	17,009	0	0	16,628	0	0	24	0	70,6	49,4	0,38	0,26	-
22.07.2022	1,369	0	16,344	0	0	15,981	0	0	24	0	70,2	49,8	0,38	0,26	-
23.07.2022	0,978	0	13,28	0	0	12,989	0	0	24	0	69,7	51,7	0,38	0,26	-
24.07.2022	0,978	0	13,052	0	0	12,764	0	0	24	0	70	51,7	0,37	0,26	-
25.07.2022	1,445	0	16,71	0	0	16,336	0	0	24	0	70,5	49,4	0,38	0,26	-
26.07.2022	1,406	0	16,244	0	0	15,878	0	0	24	0	70,8	49,7	0,38	0,26	-
27.07.2022	1,405	0	16,522	0	0	16,155	0	0	24	0	70,3	49,6	0,37	0,26	-
28.07.2022	1,46	0	17,013	0	0	16,634	0	0	24	0	70,3	49,4	0,37	0,26	-
29.07.2022	1,459	0	16,909	0	0	16,532	0	0	24	0	70,5	49,4	0,38	0,26	-
30.07.2022	0,851	0	11,273	0	0	11,028	0	0	24	0	69,4	51	0,38	0,26	-
31.07.2022	0,728	0	10,894	0	0	10,658	0	0	24	0	69,2	52,9	0,38	0,26	-
01.08.2022	1,168	0	16,575	0	0	16,204	0	0	24	0	70,6	53,5	0,38	0,26	-
02.08.2022	1,285	0	15,316	0	0	14,976	0	0	24	0	70,2	49,7	0,38	0,26	-
03.08.2022	1,21	0	14,722	0	0	14,394	0	0	24	0	70,4	50,4	0,38	0,26	-
04.08.2022	1,176	0	14,499	0	0	14,176	0	0	24	0	70,3	50,6	0,38	0,26	-
05.08.2022	1,134	0	14,281	0	0	13,966	0	0	24	0	70,1	50,7	0,38	0,26	-
06.08.2022	0,853	0	12,041	0	0	11,778	0	0	24	0	69,6	52,4	0,38	0,26	-
07.08.2022	0,857	0	12,14	0	0	11,875	0	0	24	0	69,5	52,3	0,38	0,26	-
08.08.2022	1,192	0	14,965	0	0	14,636	0	0	24	0	69,8	50,4	0,38	0,26	-
09.08.2022	1,204	0	14,698	0	0	14,371	0	0	24	0	70,4	50,4	0,38	0,26	-
10.08.2022	1,208	0	14,858	0	0	14,528	0	0	24	0	70,2	50,4	0,38	0,26	-
11.08.2022	1,239	0	14,873	0	0	14,539	0	0	24	0	70,6	50,3	0,38	0,26	-
12.08.2022	1,192	0	14,495	0	0	14,171	0	0	24	0	70,6	50,5	0,38	0,26	-
13.08.2022	0,858	0	11,875	0	0	11,613	0	0	24	0	69,9	52,3	0,38	0,26	-
14.08.2022	0,851	0	11,945	0	0	11,684	0	0	24	0	69,7	52,3	0,38	0,26	-
15.08.2022	1,128	0	14,119	0	0	13,804	0	0	24	0	70,3	50,8	0,38	0,26	-
16.08.2022	1,139	0	14,076	0	0	13,762	0	0	24	0	70,6	50,9	0,39	0,26	-
17.08.2022	1,158	0	14,279	0	0	13,96	0	0	24	0	70,5	50,7	0,38	0,26	-
18.08.2022	1,168	0	14,561	0	0	14,239	0	0	24	0	70,2	50,6	0,38	0,26	-
19.08.2022	1,085	0	13,995	0	0	13,687	0	0	24	0	70	51,1	0,39	0,26	-
20.08.2022	0,808	0	11,729	0	0	11,474	0	0	24	0	69,4	52,6	0,39	0,26	-
Итого:	35,47	0	445,292	0	0	435,42	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,472														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	3574,938	34287,844	0	5,136	33394,083	0	5,086	14971	14
20.08.2022	3610,407	34733,134	0	5,136	33829,505	0	5,086	15715	14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 7:32:51