

#28581#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград  
Номер абонента 3340  
Порядковый номер 9022  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112709  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	1,251	0	14,394	0	0	14,062	0	0	24	0	71,7	50,5	0,38	0,26	-
22.07.2023	0,885	0	11,038	0	0	10,788	0	0	24	0	70,9	51,4	0,38	0,26	-
23.07.2023	0,894	0	11,17	0	0	10,918	0	0	24	0	70,8	51,3	0,37	0,26	-
24.07.2023	1,229	0	14,137	0	0	13,813	0	0	24	0	71,6	50,4	0,37	0,26	-
25.07.2023	1,282	0	14,509	0	0	14,175	0	0	24	0	71,7	50,1	0,38	0,26	-
26.07.2023	1,335	0	15,038	0	0	14,693	0	0	24	0	71,6	49,9	0,37	0,26	-
27.07.2023	1,351	0	15,165	0	0	14,816	0	0	24	0	71,7	49,9	0,37	0,26	-
28.07.2023	1,362	0	15,29	0	0	14,938	0	0	24	0	71,6	49,8	0,37	0,26	-
29.07.2023	0,937	0	11,436	0	0	11,178	0	0	24	0	71	51	0,38	0,26	-
30.07.2023	0,912	0	11,15	0	0	10,897	0	0	24	0	71	51,1	0,38	0,26	-
31.07.2023	1,224	0	13,954	0	0	13,633	0	0	24	0	71,6	50,2	0,38	0,26	-
01.08.2023	1,212	0	13,889	0	0	13,57	0	0	24	0	71,6	50,3	0,38	0,26	-
02.08.2023	1,231	0	14,035	0	0	13,713	0	0	24	0	71,5	50,1	0,38	0,26	-
03.08.2023	1,185	0	13,554	0	0	13,243	0	0	24	0	71,5	50,2	0,38	0,26	-
04.08.2023	1,191	0	13,606	0	0	13,297	0	0	24	0	71,2	49,8	0,37	0,26	-
05.08.2023	0,882	0	10,725	0	0	10,482	0	0	24	0	71	50,9	0,38	0,26	-
06.08.2023	0,865	0	10,604	0	0	10,365	0	0	24	0	70,8	50,9	0,37	0,26	-
07.08.2023	1,199	0	13,405	0	0	13,098	0	0	24	0	71,5	49,7	0,37	0,26	-
08.08.2023	1,065	0	11,789	0	0	11,521	0	0	24	0	71,2	49,2	0,37	0,26	-
09.08.2023	1,233	0	13,144	0	0	12,842	0	0	24	0	71,4	48,5	0,37	0,26	-
10.08.2023	1,262	0	13,32	0	0	13,014	0	0	24	0	71,5	48,4	0,38	0,26	-
11.08.2023	1,245	0	13,229	0	0	12,926	0	0	24	0	71,4	48,4	0,38	0,26	-
12.08.2023	0,896	0	10,63	0	0	10,389	0	0	24	0	71	50,4	0,38	0,26	-
13.08.2023	0,891	0	10,529	0	0	10,29	0	0	24	0	71	50,4	0,38	0,26	-
14.08.2023	1,165	0	12,54	0	0	12,253	0	0	24	0	71,4	48,7	0,38	0,26	-
15.08.2023	1,127	0	12,222	0	0	11,942	0	0	24	0	71,6	49,1	0,38	0,26	-
16.08.2023	1,107	0	12,126	0	0	11,848	0	0	24	0	71,5	49,2	0,39	0,26	-
17.08.2023	1,131	0	12,158	0	0	11,877	0	0	24	0	71,7	49	0,39	0,26	-
18.08.2023	1,101	0	11,951	0	0	11,677	0	0	24	0	71,5	49,1	0,39	0,26	-
19.08.2023	0,823	0	9,886	0	0	9,663	0	0	24	0	70,9	50,6	0,39	0,26	-
20.08.2023	0,81	0	9,786	0	0	9,565	0	0	24	0	70,9	50,7	0,39	0,26	-
Итого:	34,283	0	390,409	0	0	381,486	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,188														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	5451,195	52038,759	0	9,563	50697,046	0	9,476	23731	14
20.08.2023	5485,478	52429,166	0	9,563	51078,535	0	9,476	24475	14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2023 16:54:56