

#34640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,807	0	9,724	0	0	9,504	0	0	24	0	71	50,7	0,39	0,26	-
22.08.2023	0,816	0	9,789	0	0	9,567	0	0	24	0	70,9	50,6	0,39	0,26	-
23.08.2023	0,814	0	9,752	0	0	9,533	0	0	24	0	70,9	50,5	0,39	0,26	-
24.08.2023	0,806	0	9,757	0	0	9,538	0	0	24	0	70,7	50,6	0,38	0,26	-
25.08.2023	0,818	0	9,839	0	0	9,617	0	0	24	0	70,8	50,5	0,39	0,26	-
26.08.2023	0,817	0	9,916	0	0	9,693	0	0	24	0	70,8	50,7	0,4	0,26	-
27.08.2023	0,818	0	9,894	0	0	9,67	0	0	24	0	71	50,8	0,4	0,26	-
28.08.2023	0,832	0	10,177	0	0	9,95	0	0	24	0	70,5	50,5	0,38	0,26	-
29.08.2023	0,829	0	10,115	0	0	9,889	0	0	24	0	70,5	50,5	0,38	0,26	-
30.08.2023	0,853	0	10,181	0	0	9,952	0	0	24	0	70,9	50,4	0,39	0,26	-
31.08.2023	0,861	0	10,328	0	0	10,096	0	0	24	0	70,6	50,3	0,38	0,26	-
01.09.2023	0,874	0	10,345	0	0	10,113	0	0	24	0	70,7	50,1	0,37	0,26	-
02.09.2023	0,877	0	10,265	0	0	10,033	0	0	24	0	71	50,1	0,37	0,26	-
03.09.2023	0,895	0	10,465	0	0	10,228	0	0	24	0	70,9	50	0,37	0,26	-
04.09.2023	0,889	0	10,75	0	0	10,512	0	0	24	0	70,1	50	0,36	0,26	-
05.09.2023	0,891	0	10,382	0	0	10,147	0	0	24	0	71,2	50,2	0,38	0,26	-
06.09.2023	0,904	0	10,67	0	0	10,429	0	0	24	0	71	50,3	0,39	0,26	-
07.09.2023	0,886	0	10,705	0	0	10,464	0	0	24	0	70,8	50,7	0,4	0,26	-
08.09.2023	0,877	0	10,592	0	0	10,353	0	0	24	0	71	50,8	0,4	0,26	-
09.09.2023	0,743	0	9,014	0	0	8,813	0	0	24	0	70,2	50,1	0,39	0,26	-
10.09.2023	0,84	0	10,346	0	0	10,114	0	0	24	0	70,7	50,9	0,39	0,26	-
11.09.2023	0,835	0	10,344	0	0	10,113	0	0	24	0	70,5	50,9	0,39	0,26	-
12.09.2023	0,848	0	10,426	0	0	10,193	0	0	24	0	70,7	50,9	0,4	0,26	-
13.09.2023	0,857	0	10,485	0	0	10,249	0	0	24	0	70,9	50,9	0,4	0,26	-
14.09.2023	0,829	0	10,235	0	0	10,006	0	0	24	0	70,6	50,9	0,4	0,26	-
15.09.2023	0,852	0	10,435	0	0	10,202	0	0	24	0	70,5	50,6	0,39	0,26	-
16.09.2023	0,845	0	10,316	0	0	10,085	0	0	24	0	70,6	50,7	0,39	0,26	-
17.09.2023	0,851	0	10,293	0	0	10,061	0	0	24	0	70,8	50,7	0,39	0,26	-
18.09.2023	0,867	0	10,573	0	0	10,336	0	0	24	0	70,6	50,6	0,39	0,26	-
19.09.2023	0,845	0	10,32	0	0	10,088	0	0	24	0	70,6	50,6	0,37	0,24	-
20.09.2023	0,804	0	10,097	0	0	9,879	0	0	24	0	69,1	49,7	0,3	0,2	-
Итого:	26,18	0	316,53	0	0	309,427	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,253														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	5485,478	52429,166	0	9,563	51078,535	0	9,476	24475	14
20.09.2023	5511,658	52745,697	0	9,563	51387,961	0	9,476	25219	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:35:21