

#6118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 7, Калининград
Номер абонента 3340
Порядковый номер 9022
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	1,582	0	17,907	0	0	17,503	0	0	24	0	70,9	49,4	0,39	0	-
22.09.2021	1,076	0	39,179	0	0	38,738	0	0	24	0	48,7	42,1	0,27	0	-
23.09.2021	4,118	0	34,934	0	0,323	34,13	0	0,321	24	0	71,5	43,1	0,38	0,15	-
24.09.2021	5,502	0,048	44,763	0	0,15	43,713	0	0,149	24	0	72,4	42,5	0,37	0,26	-
25.09.2021	4,508	0,023	36,783	0	0	35,925	0	0	24	0	72,2	42,2	0,37	0,26	-
26.09.2021	4,525	0	37,943	0	0	37,055	0	0	24	0	72,3	43,2	0,38	0,26	-
27.09.2021	5,443	0	45,726	0	0,001	44,649	0	0,001	24	0	72,6	43,5	0,39	0,26	-
28.09.2021	5,74	0	48,741	0	0,015	47,589	0	0,015	24	0	72,8	44	0,39	0,26	-
29.09.2021	5,582	0,002	47,256	0	0,004	46,142	0	0,004	24	0	72,6	43,7	0,39	0,26	-
30.09.2021	5,448	0,001	45,754	0	0	44,682	0	0	24	0	72,4	43,3	0,39	0,26	-
01.10.2021	5,574	0	47,08	0	0,051	45,968	0	0,051	24	0	72,7	43,8	0,4	0,26	-
02.10.2021	4,991	0,008	43,135	0	0	42,117	0	0	24	0	72,6	44,4	0,42	0,27	-
03.10.2021	4,383	0	36,706	0	0	35,842	0	0	24	0	72,5	43,4	0,41	0,27	-
04.10.2021	5,016	0	40,81	0	0,097	39,849	0	0,096	24	0	72,6	42,7	0,42	0,27	-
05.10.2021	4,838	0,015	39,256	0	0,009	38,331	0	0,009	24	0	72,7	42,6	0,42	0,27	-
06.10.2021	5,038	0,001	40,765	0	0,018	39,805	0	0,018	24	0	72,7	42,5	0,42	0,26	-
07.10.2021	5,441	0,003	45,485	0	0,003	44,412	0	0,003	24	0	72,7	43,5	0,42	0,27	-
08.10.2021	6,079	0	54,065	0	0,01	52,785	0	0,01	24	0	72,8	45,4	0,42	0,27	-
09.10.2021	5,428	0,002	49,99	0	0	48,812	0	0	24	0	72,7	46,2	0,42	0,27	-
10.10.2021	5,506	0	50,827	0	0	49,624	0	0	24	0	72,8	46,4	0,42	0,27	-
11.10.2021	6,543	0	58,461	0	0,107	57,073	0	0,106	24	0	73	45,7	0,42	0,27	-
12.10.2021	6,422	0,018	57,09	0	0,007	55,738	0	0,007	24	0	72,9	45,4	0,43	0,27	-
13.10.2021	6,726	0,001	59,36	0	0,033	57,949	0	0,033	24	0	73,1	45,4	0,42	0,27	-
14.10.2021	6,814	0,005	61,944	0	0,103	60,467	0	0,102	24	0	73,2	46,3	0,42	0,27	-
15.10.2021	5,848	0,017	49,131	0	0,039	47,966	0	0,039	24	0	72,9	43,8	0,42	0,27	-
16.10.2021	5,591	0,006	49,772	0	0	48,597	0	0	24	0	72,7	45,3	0,42	0,27	-
17.10.2021	5,608	0	49,626	0	0	48,452	0	0	24	0	72,9	45,3	0,42	0,27	-
18.10.2021	6,775	0	59,32	0	0,08	57,912	0	0,079	24	0	73	45,2	0,42	0,27	-
19.10.2021	6,956	0,012	63,83	0	0,025	62,318	0	0,025	24	0	72,9	46,3	0,42	0,27	-
20.10.2021	5,37	0,004	43,224	0	0,008	42,203	0	0,008	24	0	72,8	42,5	0,43	0,27	-
Итого:	158,471	0	1398,863	0	1,083	1366,346	0	1,076	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,85														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	1751,252	17217,547	0	2,045	16755,083	0	2,021	7699	14
20.10.2021	1909,724	18616,411	0	3,128	18121,43	0	3,095	8419	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 8:03:04