

# #63799#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 7, Калининград  
Номер абонента 3340  
Порядковый номер 9022  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112709  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	9,854	0	87,794	0	0	85,366	0	0	24	0	79,6	52	0,44	0,28	1
22.11.2023	9,828	0	86,76	0	0	84,351	0	0	24	0	79,7	51,9	0,44	0,28	-1,1
23.11.2023	8,064	0	72,606	0	0,017	70,755	0	0,017	24	0	75,9	48,7	0,44	0,28	-2,3
24.11.2023	8,313	0,003	76,376	0	0	74,489	0	0	24	0	74,6	48	0,43	0,28	3,3
25.11.2023	8,343	0	74,173	0	0	72,188	0	0	24	0	78,1	50,5	0,43	0,28	3,5
26.11.2023	9,03	0	81,295	0	0	79,012	0	0	24	0	80,2	52,9	0,44	0,28	-0,2
27.11.2023	11,311	0	103,698	0	0	100,647	0	0	24	0	82,3	55,5	0,45	0,28	-2,4
28.11.2023	12,145	0	122,722	0	0	119,014	0	0	24	0	83,6	59,3	0,44	0,28	-7,5
29.11.2023	12,585	0	126,4	0	0	122,563	0	0	24	0	83,8	59,4	0,44	0,28	-7,3
30.11.2023	10,638	0	94,961	0	0	92,13	0	0	24	0	83	55,5	0,44	0,28	-6,5
01.12.2023	10,042	0	90,011	0	0,004	87,464	0	0,004	24	0	80,5	53,2	0,44	0,28	-5,4
02.12.2023	8,755	0,001	78,324	0	0	76,169	0	0	24	0	79,3	51,9	0,43	0,28	-
03.12.2023	8,452	0	73,029	0	0,001	71,024	0	0,001	24	0	79,1	50,8	0,43	0,28	-
04.12.2023	9,812	0	86,871	0	0,001	84,51	0	0,001	24	0	78,7	51,1	0,44	0,28	-
05.12.2023	10,417	0	91,11	0	0	88,485	0	0	24	0	81,4	53,3	0,44	0,28	-
06.12.2023	11,742	0	110,037	0	0	106,702	0	0	24	0	83,8	57,6	0,44	0,28	-
07.12.2023	10,071	0	85,644	0	0,001	83,162	0	0,001	24	0	81,6	52,8	0,45	0,28	-
08.12.2023	11,3	0	100,625	0	0	97,623	0	0	24	0	83	55,4	0,44	0,28	-
09.12.2023	9,971	0	88,24	0	0	85,598	0	0	24	0	83,1	55,4	0,45	0,28	-
10.12.2023	8,774	0	75,84	0	0,001	73,703	0	0,001	24	0	80,3	51,9	0,44	0,28	-
11.12.2023	9,324	0	83,778	0	0,012	81,57	0	0,012	24	0	77,4	50,2	0,43	0,28	-
12.12.2023	8,704	0,002	81,23	0	0,014	79,189	0	0,014	24	0	75,3	49,1	0,43	0,28	-
13.12.2023	9,116	0,003	84,427	0	0,013	82,268	0	0,013	24	0	76,2	49,7	0,44	0,28	-
14.12.2023	9,347	0,002	82,51	0	0,001	80,258	0	0,001	24	0	78,9	51,1	0,44	0,28	-
15.12.2023	8,757	0	79,28	0	0,002	77,223	0	0,002	24	0	76,7	49,7	0,44	0,28	-
16.12.2023	6,998	0	61,716	0	0,001	60,206	0	0,001	24	0	74,3	46,6	0,44	0,28	-
17.12.2023	6,453	0	54,427	0	0,003	53,106	0	0,003	24	0	74	45	0,44	0,28	-
18.12.2023	6,813	0	60,78	0	0,022	59,309	0	0,022	24	0	73,8	46,4	0,44	0,28	-
19.12.2023	7,308	0,004	64,562	0	0,015	63,007	0	0,015	22	2	73,6	45,9	0,44	0,28	-
20.12.2023	8,173	0,003	75,126	0	0,011	73,296	0	0,011	24	0	74	47,5	0,43	0,28	-
Итого:	280,44	0	2534,352	0	0,119	2464,387	0	0,119	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,982														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	5732,711	54753,185	0	10,952	53346,758	0	10,853	26677	20
20.12.2023	6013,15	57287,539	0	11,071	55811,141	0	10,971	27395	22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.12.2023 11:53:30