

#110497#

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/24г.-20/01/25г.

Абонент:Иванихиной 7

Адрес: ДС№83

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°С

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112709, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хААДВ

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 ш	M2 ш	M3 ш	dM ш	tx °С	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	78,83	51,21	27,63	4,76	2,9	6,12	65,556	0	0	63,776	0	0	0	5	2	1,765	0	24	0	
21.12.24 23	78,93	51,52	27,41	4,74	2,94	6,12	65,919	0	0	64,117	0	0	0	5	2	1,761	0	24	0	
22.12.24 23	79,03	50,9	28,14	4,8	2,93	6,12	61,241	0	0,004	59,568	0	0,004	0,004	5	2	1,68	0	24	0	
23.12.24 23	79,12	51,66	27,46	4,78	2,91	6,12	71,436	0	0,011	69,477	0	0,011	0,011	5	2	1,912	0,001	24	0	
24.12.24 23	79,1	52,38	26,72	4,75	2,93	6,12	78,396	0	0,013	76,249	0	0,013	0,013	5	2	2,042	0,001	24	0	
25.12.24 23	79,08	52,49	26,59	4,77	2,94	6,12	78,301	0	0,008	76,157	0	0,008	0,008	5	2	2,03	0	24	0	
26.12.24 23	79,05	51,66	27,39	4,79	2,92	6,12	72,574	0	0,024	70,588	0	0,024	0,024	5	2	1,939	0,001	24	0	
27.12.24 23	78,91	51,12	27,79	4,76	2,91	6,12	66,691	0	0,024	64,873	0	0,024	0,024	5	2	1,807	0,001	24	0	
28.12.24 23	78,96	51,26	27,7	4,74	2,92	6,12	67,14	0	0,014	65,306	0	0,014	0,014	5	2	1,813	0,001	24	0	
29.12.24 23	78,83	50,71	28,12	4,71	2,93	6,12	62,606	0	0	60,901	0	0	0	5	2	1,716	0	24	0	
30.12.24 23	78,76	50,17	28,59	4,79	2,94	6,12	58,461	0	0	56,872	0	0	0	5	2	1,629	0	24	0	
31.12.24 23	78,75	50,23	28,52	4,73	2,96	6,12	59,871	0	0,001	58,245	0	0,001	0,001	5	2	1,664	0	24	0	
01.01.25 23	78,91	50,64	28,28	4,76	2,93	6,12	60,943	0	0	59,28	0	0	0	5	2	1,68	0	24	0	
02.01.25 23	78,87	51,29	27,58	4,75	2,96	6,12	66,075	0	0,001	64,276	0	0,001	0,001	5	2	1,776	0	24	0	
03.01.25 23	78,91	53,26	25,65	4,67	3,03	6,12	80,846	0	0,001	78,639	0	0,001	0,001	5	2	2,021	0	24	0	
04.01.25 23	80,41	55,13	25,28	4,67	3,04	6,12	88,857	0	0,002	86,354	0	0,002	0,002	5	2	2,188	0	24	0	
05.01.25 23	81,17	55,06	26,11	4,74	3,02	6,12	85,452	0	0,002	83,002	0	0,002	0,002	5	2	2,172	0	24	0	
06.01.25 23	79,73	54,88	24,85	4,69	3,04	6,12	86,93	0	0,005	84,512	0	0,005	0,005	5	2	2,105	0	24	0	
07.01.25 23	78,85	50,38	28,47	4,75	2,94	6,12	61,495	0	0,003	59,82	0	0,003	0,003	5	2	1,706	0	24	0	
08.01.25 23	78,94	51,67	27,27	4,75	2,99	6,12	71,305	0	0,002	69,359	0	0,002	0,002	5	2	1,895	0	24	0	
09.01.25 23	79,03	53,07	25,96	4,68	3,01	6,12	84,89	0	0,001	82,571	0	0,001	0,001	5	2	2,148	0	24	0	
10.01.25 23	78,9	52,32	26,58	4,69	2,99	6,12	78,066	0	0,002	75,942	0	0,002	0,002	5	2	2,023	0	24	0	
11.01.25 23	78,98	53,03	25,96	4,67	3,04	6,12	79,906	0	0,002	77,727	0	0,002	0,002	5	2	2,022	0	24	0	
12.01.25 23	78,96	52,6	26,37	4,62	3,03	6,12	78,671	0	0,003	76,521	0	0,003	0,003	5	2	2,022	0	24	0	
13.01.25 23	79,27	54,65	24,63	4,61	3,06	6,12	98,666	0	0,002	95,948	0	0,002	0,002	5	2	2,368	0	24	0	
14.01.25 23	79,21	53,44	25,77	4,69	3,05	6,12	89,479	0	0,004	87,02	0	0,004	0,004	5	2	2,248	0	24	0	
15.01.25 23	78,99	51,63	27,37	4,73	2,98	6,12	73,519	0	0,026	71,508	0	0,026	0,026	5	2	1,962	0,001	24	0	
16.01.25 23	79	51,89	27,11	4,74	2,97	6,12	75,783	0	0,004	73,711	0	0,004	0,004	5	2	2,003	0	24	0	
17.01.25 23	79,08	51,49	27,58	4,73	2,97	6,12	72,924	0	0,023	70,926	0	0,023	0,023	5	2	1,961	0,001	24	0	
18.01.25 23	79,03	50,54	28,48	4,72	2,97	6,12	62,81	0	0,009	61,089	0	0,009	0,009	5	2	1,744	0	24	0	
19.01.25 23	78,89	51,39	27,5	4,67	3	6,12	70,009	0	0,005	68,101	0	0,005	0,005	5	2	1,876	0	24	0	
20.01.25 23	79,14	53,49	25,65	4,67	3,04	6,12	88,164	0	0,015	85,749	0	0,015	0,015	5	2	2,204	0,001	24	0	
Итого/Среди	79,15	52,28	26,87	4,72	2,97	6,12	2362,984	0	0,211	2298,184	0	0,208	0,208	5	2	61,88	0,01	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 ш	M2 ш	M3 ш	dM ш	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.12.24 23	5361,414	0	1,631	5100,993	0	1,612	1,612	126,822	0,072	2194	508
20.01.25 23	7724,397	0	1,842	7399,177	0	1,82	1,82	188,703	0,082	2962	508
Итого	2362,984	0	0,211	2298,184	0	0,208	0,208	61,88	0,01	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

