

#296923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Взгляд-Плюс, ГБУСО КО
Адрес потребителя Еловая Аллея 26, Калининград
Номер абонента 3875
Порядковый номер 3165
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1249300
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 0,31 | 13,086 | 13,11 | 12,824 | 13 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 42,6 | 9 | 5,1 | - |
| 22.03.2026 | 0,31 | 13,266 | 13,289 | 13 | 13,175 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 23.03.2026 | 0,31 | 13,771 | 13,799 | 13,491 | 13,674 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 44,3 | 9 | 5,1 | - |
| 24.03.2026 | 0,312 | 14 | 14,022 | 13,715 | 13,892 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 44,8 | 9 | 5,1 | - |
| 25.03.2026 | 0,304 | 14,122 | 14,139 | 13,835 | 14,004 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 26.03.2026 | 0,309 | 13,612 | 13,62 | 13,333 | 13,496 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 44,4 | 9 | 5,1 | - |
| 27.03.2026 | 0,31 | 13,279 | 13,306 | 13,012 | 13,192 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.03.2026 | 0,312 | 13,568 | 13,6 | 13,294 | 13,481 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 29.03.2026 | 0,312 | 13,72 | 13,75 | 13,444 | 13,628 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,8 | 9 | 5,1 | - |
| 30.03.2026 | 0,311 | 13,848 | 13,875 | 13,568 | 13,75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 44,3 | 9 | 5,1 | - |
| 31.03.2026 | 0,311 | 13,542 | 13,578 | 13,268 | 13,458 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 43,8 | 9 | 5,1 | - |
| 01.04.2026 | 0,313 | 13,25 | 13,297 | 12,982 | 13,185 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 02.04.2026 | 0,311 | 13,297 | 13,362 | 13,031 | 13,249 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 03.04.2026 | 0,316 | 13,477 | 13,538 | 13,204 | 13,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 43,3 | 9 | 5,1 | - |
| 04.04.2026 | 0,314 | 13,451 | 13,515 | 13,181 | 13,399 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 05.04.2026 | 0,312 | 13,752 | 13,826 | 13,472 | 13,701 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 44,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.04.2026 | 0,295 | 13,001 | 13,082 | 12,74 | 12,966 | 23 | 23 | 0 | 0 | 66,9 | 43,9 | 9 | 5,1 | - |
| 07.04.2026 | 0,309 | 13,208 | 13,298 | 12,942 | 13,184 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 43,3 | 9 | 5,1 | - |
| 08.04.2026 | 0,309 | 12,895 | 12,98 | 12,635 | 12,873 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.04.2026 | 0,316 | 12,949 | 13,032 | 12,687 | 12,924 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 10.04.2026 | 0,318 | 13,286 | 13,372 | 13,018 | 13,26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.04.2026 | 0,318 | 13,649 | 13,731 | 13,371 | 13,61 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 43,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.04.2026 | 0,312 | 13,857 | 13,947 | 13,576 | 13,82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 44,4 | 9 | 5,1 | - |
| 13.04.2026 | 0,318 | 13,948 | 14,021 | 13,662 | 13,892 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 14.04.2026 | 0,307 | 13,992 | 14,073 | 13,71 | 13,945 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 44,5 | 9 | 5,1 | - |
| 15.04.2026 | 0,263 | 12,197 | 12,295 | 11,967 | 12,191 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.04.2026 | 0,315 | 13,823 | 13,918 | 13,547 | 13,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 43,4 | 9 | 5,1 | - |
| 17.04.2026 | 0,32 | 13,801 | 13,881 | 13,52 | 13,757 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 43,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.04.2026 | 0,315 | 14,039 | 14,122 | 13,752 | 13,993 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.04.2026 | 0,312 | 14,211 | 14,288 | 13,92 | 14,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 45,3 | 9 | 5,1 | - |
| 20.04.2026 | 0,312 | 13,866 | 13,931 | 13,583 | 13,804 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 44,5 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 9,616 | 419,763 | 421,597 | 411,284 | 417,874 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,616 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 20.03.2026 | 127,611 | 7144,362 | 7197,594 | 6979,574 | 7099,679 | 14645,28 | 0,01 |
| 20.04.2026 | 137,227 | 7564,125 | 7619,189 | 7390,857 | 7517,555 | 15388,28 | 0,01 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 12:19:37