

#296850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Взгляд-Плюс, ГБУСО КО
Адрес потребителя Фрунзе 105, Калининград
Номер абонента 3875
Порядковый номер 8641
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085052
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	8,023	0	76,299	0	0	74,565	0	0	24	0	71,2	45,5	0,42	0,31	-
22.03.2026	8,255	0	82,766	0	0	80,872	0	0	24	0	71,5	47,1	0,43	0,31	-
23.03.2026	8,308	0	87,376	0	0	85,379	0	0	24	0	71,5	48,3	0,44	0,31	-
24.03.2026	6,793	0	70,682	0	0	69,082	0	0	24	0	71,1	47,6	0,44	0,31	-
25.03.2026	7,244	0	82,634	0	0	80,735	0	0	24	0	71,7	50,3	0,45	0,31	-
26.03.2026	8,571	0	128,283	0	0	125,331	0	0	24	0	71,7	55,4	0,43	0,31	-
27.03.2026	8,592	0	129,141	0	0	126,174	0	0	24	0	71,6	55,4	0,44	0,32	-
28.03.2026	7,417	0	85,094	0	0	83,142	0	0	24	0	71,6	50,3	0,44	0,32	-
29.03.2026	6,92	0	69,474	0	0	67,896	0	0	24	0	71,1	46,8	0,45	0,32	-
30.03.2026	7,071	0	69,76	0	0	68,156	0	0	24	0	71,7	46,9	0,45	0,32	-
31.03.2026	6,388	0	62,208	0	0	60,798	0	0	24	0	71,1	46	0,44	0,31	-
01.04.2026	6,022	0	57,341	0	0	56,034	0	0	24	0	71,3	45,7	0,43	0,31	-
02.04.2026	6,096	0	59,303	0	0	57,946	0	0	24	0	71,4	46,3	0,43	0,31	-
03.04.2026	6,001	0	55,98	0	0	54,713	0	0	24	0	71	44,8	0,43	0,31	-
04.04.2026	5,954	0	50,416	0	0	49,276	0	0	24	0	71	42,2	0,43	0,31	-
05.04.2026	6,127	0	55,662	0	0	54,399	0	0	24	0	71,2	44,3	0,44	0,31	-
06.04.2026	6,166	0	61,042	0	0	59,666	0	0	24	0	70,9	46,2	0,43	0,31	-
07.04.2026	6,983	0	79,316	0	0	77,508	0	0	24	0	71,3	49,8	0,43	0,31	-
08.04.2026	7,923	0	104,326	0	0	101,931	0	0	24	0	71,5	53	0,43	0,32	-
09.04.2026	7,329	0	98,24	0	0	96,07	0	0	24	0	70,1	51,9	0,4	0,31	-
10.04.2026	7,548	0	100,786	0	0	98,489	0	0	24	0	71,3	53	0,41	0,3	-
11.04.2026	7,433	0	96,752	0	0	94,53	0	0	24	0	71,5	52,8	0,43	0,31	-
12.04.2026	7,645	0	100,535	0	0	98,203	0	0	24	0	72	53,4	0,43	0,31	-
13.04.2026	7,839	0	110,967	0	0	108,409	0	0	24	0	71,8	54,5	0,43	0,3	-
14.04.2026	7,608	0	103,221	0	0	100,838	0	0	24	0	71,8	53,8	0,43	0,31	-
15.04.2026	6,683	0	79,826	0	0	77,966	0	0	24	0	72,2	51,8	0,43	0,3	-
16.04.2026	5,792	0	52,999	0	0	51,794	0	0	24	0	71,1	44,5	0,43	0,3	-
17.04.2026	5,984	0	60,141	0	0	58,778	0	0	24	0	71,2	46,9	0,43	0,31	-
18.04.2026	5,846	0	51,548	0	0	50,38	0	0	24	0	71,1	43,5	0,43	0,3	-
19.04.2026	5,913	0	54,153	0	0	52,919	0	0	24	0	71,3	44,6	0,44	0,3	-
20.04.2026	4,111	0	42,12	0	0	41,174	0	0	24	0	70,7	46,9	0,43	0,3	-
Итого:	214,585	0	2418,391	0	0	2363,153	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,253														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	5795,977	71445,276	0	0	69718,428	0	0	24032	241
20.04.2026	6010,564	73863,666	0	0	72081,579	0	0	24776	241

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 11:32:28