

#10760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Взгляд-Плюс, ГБУСО КО
Фрунзе 105, Калининград
3875
8641
ТВ7 (АСЦП)
19085052
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,427	0	23,785	0	0	23,33	0	0	24	0	64,9	60,5	0,45	0,24	-
22.05.2021	0,388	0	17,8	0	0	17,459	0	0	24	0	64,9	59,6	0,45	0,25	14
23.05.2021	0,431	0	17,361	0	0	17,027	0	0	24	0	65	59	0,45	0,25	-
24.05.2021	0,484	0	18,16	0	0	17,809	0	0	24	0	65,2	58,7	0,45	0,25	-
25.05.2021	0,412	0	17,75	0	0	17,418	0	0	24	0	64	58,4	0,45	0,25	16
26.05.2021	0,428	0	19,42	0	0	19,046	0	0	24	0	65,1	59,8	0,45	0,25	-
27.05.2021	0,398	0	17,197	0	0	16,866	0	0	24	0	64,9	59,3	0,45	0,25	-
28.05.2021	0,447	0	16,965	0	0	16,639	0	0	24	0	64,9	58,5	0,45	0,25	-
29.05.2021	0,365	0	16,485	0	0	16,173	0	0	24	0	64,5	59,2	0,45	0,25	11
30.05.2021	0,403	0	15,941	0	0	15,64	0	0	24	0	64,5	58,4	0,45	0,25	12,3
31.05.2021	0,413	0	16,659	0	0	16,34	0	0	24	0	64,9	58,9	0,45	0,25	-
01.06.2021	0,476	0	15,576	0	0	15,279	0	0	24	0	64,7	57,3	0,45	0,25	16
02.06.2021	0,416	0	16,723	0	0	16,406	0	0	24	0	64,5	58,5	0,44	0,25	-
03.06.2021	0,393	0	16,076	0	0	15,767	0	0	24	0	65	59,1	0,44	0,25	-
04.06.2021	0,386	0	15,207	0	0	14,915	0	0	24	0	64,9	58,8	0,45	0,25	15
05.06.2021	0,383	0	17,037	0	0	16,715	0	0	24	0	64,4	58,9	0,44	0,25	-
06.06.2021	0,362	0	16,256	0	0	15,943	0	0	24	0	65,1	59,7	0,44	0,25	13,4
07.06.2021	0,451	0	15,771	0	0	15,471	0	0	24	0	64,5	57,6	0,44	0,25	22
08.06.2021	0,444	0	14,251	0	0	13,979	0	0	24	0	64,8	57,3	0,45	0,25	-
09.06.2021	0,412	0	14,511	0	0	14,234	0	0	24	0	64,8	57,9	0,44	0,25	18,8
10.06.2021	0,476	0	15,434	0	0	15,138	0	0	24	0	64,9	57,4	0,44	0,25	21
11.06.2021	0,33	0	14,377	0	0	14,103	0	0	24	0	64,7	59,2	0,45	0,25	-
12.06.2021	0,303	0	14,397	0	0	14,125	0	0	24	0	64,4	59,3	0,45	0,25	-
13.06.2021	0,37	0	14,541	0	0	14,267	0	0	24	0	64,3	58,2	0,45	0,25	-
14.06.2021	0,294	0	15,819	0	0	15,517	0	0	24	0	64,9	60,4	0,45	0,25	-
15.06.2021	0,451	0	14,191	0	0	13,92	0	0	24	0	64,7	57	0,45	0,25	-
16.06.2021	0,344	0	14,034	0	0	13,766	0	0	24	0	64,8	58,9	0,45	0,25	-
17.06.2021	0,427	0	14,04	0	0	13,769	0	0	24	0	65,1	57,7	0,45	0,25	-
18.06.2021	0,407	0	14,008	0	0	13,74	0	0	24	0	64,9	57,9	0,45	0,25	-
19.06.2021	0,336	0	12,507	0	0	12,268	0	0	24	0	64,7	58,2	0,45	0,25	-
20.06.2021	0,3	0	11,168	0	0	10,958	0	0	24	0	64,3	57,8	0,45	0,25	-
Итого:	12,357	0	493,447	0	0	484,027	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,951														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	3729,61	41936,353	0	0	40939,047	0	0	14216	25
20.06.2021	3741,967	42429,798	0	0	41423,073	0	0	14960	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:58:02