

#148608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Взгляд-Плюс, ГБУСО КО

Фрунзе 105, Калининград

3875

8641

ТВ7 (ASCII)

19085052

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2025 | 0,323   | 0         | 15,396  | 0       | 0       | 15,068  | 0      | 0      | 20       | 4       | 68,6   | 63,5   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 22.08.2025 | 0,316   | 0         | 15,967  | 0       | 0       | 15,626  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 64     | 0,36    | 0,27    | -           |
| 23.08.2025 | 0,215   | 0         | 18,048  | 0       | 0       | 17,668  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 65,3   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 24.08.2025 | 0,208   | 0         | 20,428  | 0       | 0       | 19,999  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 65,6   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 25.08.2025 | 0,332   | 0         | 15,955  | 0       | 0       | 15,619  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,2   | 63,2   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 26.08.2025 | 0,33    | 0         | 13,72   | 0       | 0       | 13,427  | 0      | 0      | 22       | 2       | 68,8   | 62,9   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 27.08.2025 | 0,371   | 0         | 13,252  | 0       | 0       | 12,973  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 61,3   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 28.08.2025 | 0,291   | 0         | 9,434   | 0       | 0       | 9,239   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 59,8   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 29.08.2025 | 0,279   | 0         | 9,491   | 0       | 0       | 9,295   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 60,3   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 30.08.2025 | 0,201   | 0         | 8,286   | 0       | 0       | 8,118   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 61     | 0,36    | 0,27    | -           |
| 31.08.2025 | 0,258   | 0         | 8,095   | 0       | 0       | 7,928   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 59,7   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 01.09.2025 | 0,271   | 0         | 8,613   | 0       | 0       | 8,435   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 59,8   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 02.09.2025 | 0,259   | 0         | 8,391   | 0       | 0       | 8,216   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 60,3   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 03.09.2025 | 0,235   | 0         | 8,26    | 0       | 0       | 8,09    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 60,6   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 04.09.2025 | 0,279   | 0         | 8,071   | 0       | 0       | 7,902   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 59,4   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 05.09.2025 | 0,244   | 0         | 7,203   | 0       | 0       | 7,056   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 58,9   | 0,37    | 0,27    | -           |
| 06.09.2025 | 0,208   | 0         | 6,861   | 0       | 0       | 6,725   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 58,9   | 0,37    | 0,27    | -           |
| 07.09.2025 | 0,258   | 0         | 8,252   | 0       | 0       | 8,084   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 59,3   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 08.09.2025 | 0,258   | 0         | 9,084   | 0       | 0       | 8,892   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 61,4   | 0,37    | 0,27    | -           |
| 09.09.2025 | 0,27    | 0         | 13,606  | 0       | 0       | 13,32   | 0      | 0      | 23       | 1       | 68,3   | 63,4   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 10.09.2025 | 0,289   | 0         | 14,052  | 0       | 0       | 13,757  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 62,9   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 11.09.2025 | 0,365   | 0         | 15,393  | 0       | 0       | 15,073  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 62     | 0,36    | 0,27    | -           |
| 12.09.2025 | 0,311   | 0         | 14,174  | 0       | 0       | 13,873  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 63,2   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 13.09.2025 | 0,253   | 0         | 13,229  | 0       | 0       | 12,95   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 63,6   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 14.09.2025 | 0,246   | 0         | 12,973  | 0       | 0       | 12,706  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 62,8   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 15.09.2025 | 0,323   | 0         | 15,79   | 0       | 0       | 15,457  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 63,3   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 16.09.2025 | 0,361   | 0         | 15,262  | 0       | 0       | 14,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 62,8   | 0,37    | 0,27    | -           |
| 17.09.2025 | 0,335   | 0         | 14,707  | 0       | 0       | 14,398  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 62,6   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 18.09.2025 | 0,328   | 0         | 15,807  | 0       | 0       | 15,476  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 62,9   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 19.09.2025 | 0,372   | 0         | 14,558  | 0       | 0       | 14,246  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 62,7   | 0,33    | 0,25    | -           |
| 20.09.2025 | 0,194   | 0         | 11,518  | 0       | 0       | 11,275  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 64,2   | 0,36    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 8,783   | 0         | 383,876 | 0       | 0       | 375,828 | 0      | 0      | 737      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,098   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

737

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2025 | 3702,247 | 47605,855 | 0      | 0      | 46499,642 | 0     | 0     | 18947   | 238    |
| 20.09.2025 | 3711,031 | 47989,731 | 0      | 0      | 46875,472 | 0     | 0     | 19688   | 241    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:35:13